



HZSHX003XC9R

ENERGIS 92 s.r.o.
Vážní 531
500 03 Hradec Králové

Naše č. j.: HSHK- 3667-2/2016
(602-NA-OP-2016)
Vyřizuje: por. Bc. Miroslava Schefzu, DiS.
Telefon: 950515526
E-mail: miroslava.schefzu@hkk.izscr.cz

Počet listů: 1
Počet stran: 2
Počet příloh: 9

Datum: 15.06.2016

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby:	Optimalizace CZT Náchod - Mánesovo nábreží a) rekonstrukce výměňkové stanice b) teplovod c) 4 malé plynové zdroje tepla Kladská <i>(TOGAZ, AMULET, BRICH, VAK)</i>
Místo stavby:	pozemky v k.ú. Náchod a k.ú. Běloves
Stavebník:	RWE Energo, s.r.o., Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9 - Prosek
Předložená dokumentace:	PD ke stavebnímu povolení
Identifikace dokumentace:	a) Požárně bezpečnostní řešení - rekonstrukce výměňkové stanice: textová část 16xA4 (včetně titulního listu) + výkresová část: schéma požárních úseků – výměňková stanice „VS09 Montace 1“ 1xA4, celkový situační výkres objekt „VS09 Montace 1“ 8xA4, půdorys 1.NP (+1,000) – nový stav 10xA4, vypracoval: Vladimír Pozděna ČKAIT č. 0601313, datum: 23. května 2016, č. zak.: Z16-13a-VÝMĚNÍK b) Požárně bezpečnostní řešení - teplovod: textová část 6xA4 (včetně titulního listu) + výkresová část: situace výměňkových stanic – 1.část 6xA4, situace výměňkových stanic – 2.část 8xA4, vypracoval: Vladimír Pozděna ČKAIT č. 0601313, datum: 23. května 2016, č. zak.: Z16-13b- teplovod c) Požárně bezpečnostní řešení - 4 malé plynové zdroje tepla Kladská: textová část 16xA4 (včetně titulního listu) + výkresová část: půdorys 1. NP, nový stav 6xA4, vypracoval: Vladimír Pozděna ČKAIT č. 0601313, datum: 23. května 2016, č. zak.: Z16-13c-PLYN

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, jako příslušný orgán státního požárního dozoru podle § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně v rozsahu požárně bezpečnostního řešení výše uvedenou dokumentaci podanou dne 13. června 2016.

K výše uvedenému požárně bezpečnostnímu řešení vydává podle § 31 odst. 4 zákona o požární ochraně

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Poznámka:

Ověřeno bylo výše uvedené požárně bezpečnostní řešení.

Část projektové dokumentace obsahující výše uvedené požárně bezpečnostní řešení si v souladu s § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., trvale ponecháváme.

Poučení:

K případným změnám proti posouzenému požárně bezpečnostnímu řešení/obdobnému dokumentu je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.

Proti nezákonnosti stanoviska lze podat podnět k jeho přezkoumání, a to příslušnému nadřízenému správnímu orgánu, tj. Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR, Kloknerova 26, poštovní příhrádka 69, 148 01 Praha 414.

HZS Královéhradeckého kraje

územní odbor Náchod

Náchodská 530

549 32 Velké Poříčí

5

por. Bc. Miroslava Schefzu, DiS
komisař

oprávněná osoba za HZS
Královéhradeckého kraje

Přílohy

- a) Ověřené požárně bezpečnostní řešení- rekonstrukce výměníkové stanice, včetně výkresů
- b) Ověřené požárně bezpečnostní řešení- teplovod, včetně výkresů
- c) Ověřené požárně bezpečnostní řešení- 4 malé plynové zdroje tepla Kladská, včetně výkresů