

# Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje

## se sídlem v Hradci Králové

Sp. zn.: S-KHSHK 17492/2016/2  
Č. j.: KHSHK 22566/2016/HP.NA/Ho  
Vyřizuje: MUDr. Michal Houštěk  
Tel.: 491 407 823  
E-mail: michal.houstek@khshk.cz

**Energis 92, s.r.o.**  
**Vážní 531**  
**500 03 Hradec Králové**

V Náchodě dne: 1.8.2016

### **Závazné stanovisko k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení „Optimalizace CZT Náchod - Mánesovo nábřeží“**

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „KHS“), jako příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), a § 4 odst. 2 písm. a) ve spojení s § 94a odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, posoudila jako dotčený orgán žádost RWE Energo, s.r.o., Prosecká, 190 00 Praha 9, IČO 25115171, zastoupené Energis 92, s.r.o., Vážní 531, 500 03 Hradec Králové - Slezské předměstí, IČO 63218691 o vydání závazného stanoviska k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Po zhodnocení souladu předložené žádosti s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), toto závazné stanovisko:

### **S vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení ke stavbě „Optimalizace CZT Náchod - Mánesovo nábřeží“**

#### **se souhlasí**

**V souladu s § 77 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví se souhlas váže na splnění následujících podmínek:**

- 1) Pro ověření funkčnosti a vlastností stavby z hlediska ochrany veřejného zdraví je nutné před zahájením užívání stavby provést zkušební provoz po dobu nutnou k zabezpečení níže požadovaných měření.**
- 2) V průběhu zkušebního provozu stavby provést měření hluku akreditovanou nebo autorizovanou osobou ze standardního provozu stavby za provozu všech zdrojů hluku, v chráněných venkovních prostorech staveb sousedících s předmětnou stavbou – bytové domy v ul. Běloveská č.p. 1591, 1461 a č.p.187, RD na Mánesově nábřeží č.p. 1033 v denní i noční době.**
- 3) K žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby předložit protokol (zpracovaný akreditovanou nebo autorizovanou osobou) o výše uvedeném měření prokazující nepřekročení přípustných hlukových limitů.**

#### **Odůvodnění**

Dne 10.6.2016 obdržela KHS žádost RWE Energo, s.r.o., Prosecká, 190 00 Praha 9, IČO 25115171, zastoupené Energis 92, s.r.o., Vážní 531, 500 03 Hradec Králové - Slezské předměstí, IČO 63218691 o vydání závazného stanoviska k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu „Optimalizace CZT Náchod - Mánesovo nábřeží“. Jako součást žádosti byla předložena projektová dokumentace zpracovaná Energis 92, s.r.o., Vážní 531, 500 03 Hradec Králové - Slezské předměstí, IČO 63218691, bez č. paré.

Sídlo: Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, poštovní příhrádka. 9, 501 01 Hradec Králové, tel.: 495058111, fax: 495 058 502, khshk@khshk.cz, e-podatelna: e-podatelna@khshk.cz, IDDS: dm5ai4r, www.khshk.cz  
územní pracoviště Náchod, telefon 491 407 811.

Předmětem návrhu je instalace 2 plynových kotlů na ZP a jedné kogenerační jednotky v prostoru výměňkové stanice VS 09 v oblasti 3.4. Mánesovo nábřeží. Součástí návrhu jsou i nové venkovní teplovodní rozvody a úprava stávajících 9 výměňkových stanic. Pro obsluhu je k dispozici technická místnost, WC s předsíní a sprcha. Není zde trvalé pracoviště. Objekt je napojen na veřejný vodovod.

V oblasti 3.2. Kladská budou zřízeny 4 nové plynové zdroje tepla, které nahradí stávající výměňkové stanice pára-voda (objekty Togaz, Amulet, VaK a Brich). Větrání objektů bude zajištěno vzduchotechnickým zařízením. Provozní doba bude nepřetržitá 0-24 hod. Nejbližší chráněný venkovní prostor staveb jsou bytové domy v ul. Běloveská č.p. 1591, č.p. 187 a č.p. 1461, rodinný dům č.p. 1033 na Mánesově nábřeží v Náchodě. Jako součást projektové dokumentace bylo předloženo „Posouzení akustická situace“, zpracované Ing. Milanem Kábrtem – ENVICONSLT, Husovo náměstí 48, Česká Skalice, zakázka č.34/2016, datum 04/2016.

**Z předloženého „Posouzení akustická situace“ vyplývá, že při správné realizaci všech navržených protihlukových opatření, lze předpokládat, že budou za provozu předmětné stavby dodrženy požadavky §30 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve spojení s §12 nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.**

**Požadavek podmínky č. 1)** zkušební provoz stavby byl dán v souladu s § 124 stavebního zákona.

Za účelem ověření účinnosti přijatých protihlukových opatření a předpokladů předložené hlukové studie je požadováno **v podmínce č. 2) a 3)** provést měření hluku k ověření splnění požadavků §30 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve spojení s nařízením vlády 272/2011 Sb.

Dle § 32a zákona o ochraně veřejného zdraví může měření hluku v životním prostředí člověka provádět pouze držitel osvědčení o akreditaci dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo držitel autorizace podle § 83c zákona o ochraně veřejného zdraví.

Odborně způsobilou osobou se rozumí držitel osvědčení o akreditaci, držitel osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo držitele autorizace dle § 83c zákona o ochraně veřejného zdraví.

Vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny rozpory s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, které by bránily vydat územní rozhodnutí a stavební povolení v rámci společného řízení, bylo vydáno výše uvedené závazné stanovisko.

### **Poučení**

Závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu (§ 149 odst. 1 správního řádu). Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Jeho obsah lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu ve věci. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušné Ministerstvo zdravotnictví ČR (§ 149 odst. 5 správního řádu).

MUDr. Michal Houštěk  
vedoucí oddělení hygieny práce  
územní pracoviště Náchod

Projektová dokumentace je uložena na podatelně Krajské hygienické stanice, Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, územní pracoviště Náchod, Českoskalická 254, Náchod. V případě, že nebude Vámi, nebo jinou oprávněnou osobou do jednoho měsíce od doručení této výzvy vyzvednuta, bude fyzicky zlikvidována.