

Dne: 3.11. 2016      Vyřizuje: Kateřina Hochmanová      Tel: +420 603 151 716

### **Upřesnění č. 6 zadávacích podmínek**

V souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen „PpVD“) Vám zasíláme dodatečné informace k zakázce „Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby a výstavba rozvodů pro oblast č. 3 Mánesovo Nábřeží v rámci optimalizace CZT v Náchodě“ zadávané RWE Energo, s.r.o., zveřejněné na Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem **646124** dne 19. 09. 2016.

**A.      Otázky uchazečů č. 31-35 a odpovědi zadavatele, jsou zpracovány v příloze č. 1 tohoto upřesnění.**

Žádáme uchazeče, aby výše uvedené změny vzali na vědomí při zpracování svých cenových nabídek.

Přílohy:      Příloha č. 1 – Otázky č. 31-35 a odpovědi zadavatele

S pozdravem

Mgr. Kateřina Hochmanová  
innogy Česká republika a.s.  
Non-Core Commodity Team  
Purchaser  
Prosecká 855/68, 19000 Praha 9  
T (interní) (987) 3064  
T +420 261 153 064  
M +420 603 151 716  
F +420 261 140 064  
E katerina.hochmanova@innogy.com

**Příloha č. 1 – Otázky 31-35 a odpovědi zadavatele**

Č. dotazu	Dotaz k dokumentu	Relevantní část dokumentu	Text dotazu	Opověď
31	Upřesnění č. 4	Otázka 25	<p>V upřesnění č. 4 v odpovědi na dotaz č. 25 jste uvedli, že „<i>bourání a likvidace mazaniny a vyrovnávacích potěrů jsou u stávajících kanálů součástí likvidace a bourání nadloží</i>“.</p> <p>Po opětovném prostudování výkazů musíme konstatovat, že tyto nejsou obsažené v žádné položce, protože každá položka má k sobě popis a vypočtenou hodnotu.</p> <p><b>Má si nabízející doplnit chybějící kubatury bourání a tonáže likvidace? Zajistí pak zadavatel toto u všech nabídek, aby byly porovnatelné?</b></p>	<p>Bourání a likvidace mazaniny a potěrů je součástí likvidace nadloží. Není třeba doplňovat kubatury, ale jen zakalkulovat do předepsaných výměr.</p>
32	Upřesnění č. 4	Otázka 26	<p>V odpovědi č. 26 jste uvedli, že průměrný světlý rozměr kanálu je 1800x600 m. Po kontrole výkazů</p> <p>výměr zemních prací je podle výpočtů kopáno pouze na šířku 1,6 m a zasypáváno pouze na š. 1,2 m.</p>	<p>Platí odpověď, že průměrný světlý rozměr kanálu bude kalkulován na 1800*600mm.</p> <p>Uchazeč a zadavatel budou při posuzování nabídek vycházet z této zpřesněné informace.</p> <p>Tento rozměr bude při provádění prací brán jako výchozí jak dle výměry, tak dle ceny.</p>

Č. dotazu	Dotaz k dokumentu	Relevantní část dokumentu	Text dotazu	Odpověď
			<p>Pokud se má kanál otevírat a demontovat, musí být výkop větší než samotný kanál!</p> <p><b>Má si nabízející opravit výkazy na správné kubatury? Zajistí pak zadavatel toto</b></p> <p><b>u všech nabídek, aby byly porovnatelné?</b></p>	Při provádění prací bude kalkulace upravena dle skutečnosti.
33	Upřesnění č. 1	Odpověď č. 5	<p>V odpovědi č. 5 jste uvedli že <i>„...v případě rozporu mezi výkresovou částí PD a výkazem výměr má přednost výkresová část PD, a to i v důsledku dopadu do vymezení předmětu Díla. Zadavatel není toho názoru, že by tímto ustanovením přednášel odpovědnost za správnost předané dokumentace na zhotovitele...“</i>.V konečném důsledku bude rozhodovat poskytovatel dotace, jeho řídicí orgán (zde složka Ministerstva průmyslu a obchodu), a následně další kontrolní orgány ČR a EU. V případě negativního výsledku kontroly zadávacího řízení před podpisem</p>	Zadavatel je tohoto názoru, že uvedeným smluvním ustanovením nepřenáší odpovědnost za správnost předané dokumentace na zhotovitele, pouze stanoví pořadí priority jednotlivých dokumentů a důsledky pro případ jejich odlišností.

Č. dotazu	Dotaz k dokumentu	Relevantní část dokumentu	Text dotazu	Odpověď
			<p>Rozhodnutí o poskytnutí dotace, by pak vznikl nárok z titulu předsmuvní odpovědnosti dle občanského zákoníku. V případě pozdějšího zachycení riziko udělení korekce.</p> <p><b>Žádáme zadavatele o nové posouzení otázky splnění povinností stanovených v Pravidlech pro výběr dodavatele v OP PIK a souvisejících rizik pro zadavatele a všechny účastníky výběrového řízení.</b></p>	
34	Příloha č. 7 – Cenová tabulka	n/a	Ve výkazu výměr není specifikována část MaR, ale pouze elektro, kam máme cenu za MaR ve výkazu výměr doplnit?	Součástí výkazu výměr je část elektro i MaR společně tak, jak je označeno v jednotlivých listech související dokumentace.
35	Příloha č. 7 – Cenová tabulka	n/a	Ve VV jsou některé paralelní T-kusy vyztužené - mají být vyztužené o hodnotu uvedenou ve VV pouze v místě odbočky nebo má být vyztužené celé tělo paralelního T-kusu?	Platí to, co je uvedeno ve výkazu výměr. Vychází to z pevnostního posouzení uvažovaného dodavatele předizolovaného potrubí, tzn v místě odbočky. Konečný výpočet a odpovědnost a tím i úroveň vyztuhy zajistí zhotovitel dle výpočtu skutečného dodavatele – výrobce předizol. potrubí.