

Potrubí vedeno po pozemku 1972/9
Plocha 42m2
Délka trasy potrubí: 42m DN 65

Majitelé nemovitosti:
Jiří a Marie Mlýnská, v. s. r. o., IČ: 2500, 54703 Mlýnská ul. 1000

SOUHLASÍ S TECHNICKÝM ŘEŠENÍM
DATUM
JMÉNO
PODPIS

Potrubí vedeno po pozemku 445/6, 1326
Plocha 4m2
Délka trasy potrubí: 4m DN 25

Majitelé nemovitosti:
SÚK - Tiskárna Mlýnská, v. s. r. o., IČ: 2500, 54703 Mlýnská ul. 1000

SOUHLASÍ S TECHNICKÝM ŘEŠENÍM
DATUM
JMÉNO
PODPIS

Potrubí vedeno po pozemku 443/1
Plocha: 9m2
Délka trasy potrubí: 9m DN 32,25

Majitelé nemovitosti:
Pavel Hoffman, IČ: 2500, 54703 Mlýnská ul. 1000

SOUHLASÍ S TECHNICKÝM ŘEŠENÍM
DATUM
JMÉNO
PODPIS

Potrubí vedeno po pozemku 435/1
Plocha: 47m2
Délka trasy potrubí: 47m DN 32,250

Majitelé nemovitosti:
SOUHLASÍ S TECHNICKÝM ŘEŠENÍM
DATUM
JMÉNO
PODPIS

Potrubí vedeno po pozemku 1437
Plocha: 2m2
Délka trasy potrubí: 2m DN 25

Majitelé nemovitosti:
SOUHLASÍ S TECHNICKÝM ŘEŠENÍM
DATUM
JMÉNO
PODPIS

Potrubí vedeno po pozemku 1410
Plocha: 2m2
Délka trasy potrubí: 2m DN 25

Majitelé nemovitosti:
SOUHLASÍ S TECHNICKÝM ŘEŠENÍM
DATUM
JMÉNO
PODPIS

Potrubí vedeno po pozemku 606/4
Plocha: 44m2
Délka trasy potrubí: 44m DN 250,200,50

Majitelé nemovitosti:
SOUHLASÍ S TECHNICKÝM ŘEŠENÍM
DATUM
JMÉNO
PODPIS


Potrubí vedeno po pozemku 606/5
Plocha: 53m2
Délka trasy potrubí: 53m DN 250,200,50

Majitelé nemovitosti:
SOUHLASÍ S TECHNICKÝM ŘEŠENÍM
DATUM
JMÉNO
PODPIS

Potrubí vedeno po pozemku 606/6, 606/9, 606/11, 593/2
Plocha: 100m2
Délka trasy potrubí: 100m DN 250,200,32

Majitelé nemovitosti:
SOUHLASÍ S TECHNICKÝM ŘEŠENÍM
DATUM
JMÉNO
PODPIS

Legenda výměnkových stanic:
① Číslené označení výměnkové stanice
PS - Přihovská 1997
Název výměnkové stanice



Legenda teplovodu:
Trasa teplovodu primární - navržená - předizolované potrubí v zemi
Trasa teplovodu primární - stávající - předizolované potrubí v zemi
Trasa teplovodu primární - navržená - ocelové potrubí nadzemní
Trasa teplovodu primární - stávající - ocelové potrubí nadzemní

TS 110 °C
TO 90 °C
TEPLOTNÍ SPÁD 90 °C / 60 °C
PS 16 bar

VEŠETI PRŮJEKTANT	Ing. Olda Doležalová	VS ADOLEŽALOVÁ	Ing. Olda Doležalová	EVELIS
VÝKONOVATEL	Ing. Jan Novák	ČÍSLO	Ing. Olda Doležalová	
UPLATNĚNÍ PRŮJEKTANT	Evelis s.r.o., Váň 531 Březová předměstí, 500 03 Hradec Králové			
PRŮJEKTANT PRŮJEKT				
NOVÝ			Innoxy Energo, s.r.o.	
STAVBA	Optim. kout. CZT Mlýnská - obl. 1.2 - Přihov, Část 1.2 - tok, sít. Přihov u ul. Přihovská		Mlýnská	DSP
POSLEDNÍ STAVBA				3/2017
TRAVNÍ - BAK			IO 01.2.1 Teplovod	1:1000
TRAVNÍ - BAK			ZAKA PRŮJEKT	P11916
TRAVNÍ - BAK			Potrubí č. 1	
TRAVNÍ - BAK				
SITUACE VEDENÍ PŘÍPOJEK TEPOVODU				P11916-DSP-303-1