



12 - PS 205 - Příkopy 95 - STÁVAJÍCÍ STAV



12 - PS 205 - Příkopy 95 - NOVÝ STAV



LEGENDA ZAŘÍZENÍ

POZICE	POPIS ZAŘÍZENÍ	ks
1	Nová objektová kompaktní předávací stanice, 25kW pro vytápění	1
2	Nepřímotopený zásobníkový ohřivač teplé vody o objemu 160 litrů, výhřevná plocha 1,45m ²	1
3	Membránová expanzní nádoba o objemu 35 litrů	1

LEGENDA

LEGENDA

	VYTÁPĚNÍ - PŘÍVODNÍ POTRUBÍ - STÁVAJÍCÍ
	VYTÁPĚNÍ - VRATNÉ POTRUBÍ - STÁVAJÍCÍ
X X	VYTÁPĚNÍ - PŘÍVODNÍ POTRUBÍ - DEMONTÁŽ
X X	VYTÁPĚNÍ - VRATNÉ POTRUBÍ - DEMONTÁŽ
	VYTÁPĚNÍ - PŘÍVODNÍ POTRUBÍ - NOVÉ
	VYTÁPĚNÍ - VRATNÉ POTRUBÍ - NOVÉ
	STUDENÁ VODA - STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ
X X	STUDENÁ VODA - DEMONTÁŽ POTRUBÍ
	STUDENÁ VODA - NOVÉ POTRUBÍ
	TEPLÁ VODA - STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ
X X	TEPLÁ VODA - DEMONTÁŽ POTRUBÍ
	TEPLÁ VODA - NOVÉ POTRUBÍ
	CIRKULACE - STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ
X X	CIRKULACE - DEMONTÁŽ POTRUBÍ
	CIRKULACE - NOVÉ POTRUBÍ

SOUHLASÍM S TECHNICKÝM ŘEŠENÍM
 DATUM: _____
 JMÉNO: _____
 PODPIS: _____


Majitelé nemovitosti
SJM Tvrđík Michal a Tvrđíková Radka, U Lípy 992, 54901 Nové Město nad Metují


RADEKA TUREKOVÁ
G.G. 2017
Dadka Turek

WILL TREAD

PLD
1,5

 PLOCHA PRO INSTALACI OPS
1,5m²



VEDOUČÍ PROJEKTANT:		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:			
Ing. Dita Doležalová		Ing. Dita Doležalová			
VÝKRES NAVRHL:		SCHVÁLIL:			
Ing. Jan Novák		Ing. Dita Doležalová			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		Evelis s.r.o., Vážní 531 Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové			
PROJEKTANT PROFESE:		Evelis s.r.o., Vážní 531 Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové			
INVESTOR:		innogy Energo, s.r.o.			
STAVBA	Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Pihov, Část 1.2 - lok. sídl. Pihov vč. ul. Pihovská			STUPEŇ:	DSP
MÍSTO STAVBY:	Náchod			DATUM:	3/2017
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 01.2.1-25 Předávací stanice			MĚŘÍTKO:	1:50
ČÁST:	D.2.1 Technologie PS			ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	P11916
OBSAH VÝKRESU:				ARCHIVNÍ ČÍSLO:	
SO12 - PS 205 - Příkopy 95 - STÁVAJÍCÍ , NOVÝ STAV				P11916-DSP-425	




Legenda výměníkových stanic:

Číslo	Číselné označení výměňkové stanice	Název výměňkové stanice
01		
PS - Píhovská 1997		

Legenda teplovodu:

	Trasa teplovodu primární - navržená - předizolované potrubí v zemi
	Trasa teplovodu primární - slávající - předizolované potrubí v zemi
	Trasa teplovodu primární - navržená - ocelové potrubí nadzemní
	Trasa teplovodu primární - slávající - ocelové potrubí nadzemní

TS 110 °C
TO 90 °C
TEPLOTNÍ SPÁD 90 °C / 60 °C
PS 16 bar

PRŮVODNÍK (PROJEKTANT)	Ing. Dita Dobřalová	ZPRACOVATEL (VYPRACOVATEL)	Ing. Dita Dobřalová	
VÝKONNÝ ŘÍDÍCÍ	Ing. Jan Novák	Ing. Dita Dobřalová		
UPLNĚNÍ PROJEKTU	Evelis s.r.o., Váňs 531 Městečko předměstí, 500 03 Hradec Králové			
ČÍSLO STRANY (POUŠTĚNÍ)				
KONTAKT	Innogy Energie, s.r.o.			
STAVBA	Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1 - Přívod, část 1.2 - lok. sd. Přívod ul. Přehovské	STUPEŇ	DSP	
ČÍSLO STAVBY	Náchod	ČÍSLO	3/2017	
ČÍSLO VÝK. S.Č.Č.	JO 01.2.1 Teplovod	MĚŘÍTKO	1:8000	
ČÍSLO	Peimbert - část	ZAKÁZKAČ (KLIENK)	P11816	
POSLEDNÍ VÝK. S.Č.Č.				PROJEKT (DOPRAVA)