

Ondřej Zikán
projektant
technologie, ÚT

Váš dopis:

09.05. 2017

Naše č.j.:

POS 088/17

Vyřizuje:

Sejkora J./238465439

Datum:

08.06.2017

Věc: Stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. (dále jen SEK) pro stavbu: Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská v k.ú. Náchod

Vážení,

pro vlastní realizaci stavby musí být dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou součástí platného vyjádření o existenci SEK č. j. **521258/17**.

- 1. Pokládka IS v souběhu a křížení se SEK musí být provedena, dle doporučující normy ČSN 73 6005.**
- Při činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Nové IS nesmí být v souběhu uloženy nad SEK.
- SEK je nutno v místech křížení s novými IS uložit do chráničky s přesahem na každou stranu 0,5m při dodržení prost. normy ČSN 73 6005.
- Za předpokladu ověření uložení SEK příčnými sondami za použití vhodného nářadí, je možno provádět zemní práce v ochranném pásmu SEK (pozor, ve společném výkopu může být více prvků).
- Úspěšný kolaudační souhlas stavby je podmíněn kladným zápisem o kontrole před záhozem případně odkryté SEK.
- V případě dodržení podmínek ochrany uvedených v bodech 1 - 5, které budou ošetřeny v rozhodnutí stavebního úřadu, nemáme k navrhované stavbě žádných dalších připomínek.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063

7

Jiří Sejkora
Specialista správy a ochrany sítě