

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Ulrichovo nám. 810
501 01 Hradec Králové

Souhlasím s obsahem
Libor Pivokonský
655 656
Pivok


Legenda výměníkových stanic:

01





Číselné označení výměníkové stanice

PS - Plhovská 1997

Název výměníkové stanice



Legenda teplovodu:



-  Trasa teplovodu primární - navržená - předizolované potrubí v zemi
-  Trasa teplovodu primární - stávající - předizolované potrubí v zemi
-  Trasa teplovodu primární - navržená - ocelové potrubí nadzemní
-  Trasa teplovodu primární - stávající - ocelové potrubí nadzemní

TS 110 °C

TO 90 °C

TEPLOTNÍ SPÁD 90 °C / 60 °C

PS 16 bar

VEDOUČÍ PROJEKTANT: Ing. Dita Doležalová		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Dita Doležalová		
VÝKRES NAVRHL: Ing. Jan Novák		SCHVÁLIL: Ing. Dita Doležalová		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Evelis s.r.o., Vážní 531 Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové				
PROJEKTANT PROFESE:				
INVESTOR: innogy Energo, s.r.o.				
STAVBA: Optim. soust. CZT Náchod - obl. č.1- Plhov, Část 1.2 - lok. sídl. Plhov vč. ul. Plhovská				STUPEŇ: DSP
MÍSTO STAVBY: Náchod				DATUM: 3/2017
STAVEBNÍ OBJEKT: IO 01.2.1 Teplovod				MĚŘÍTKO: 1:1000
ČÁST: Potrubní část				ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: P11916
OBSAH VÝKRESU: SITUACE VEDENÍ PŘÍPOJEK TEPLOVODU				ARCHIVNÍ ČÍSLO: P11916-DSP-303-1