

Dne: 16.03.2018 Vyřizuje: Kateřina Hochmanová Tel: +420 603 151 716

## **Upřesnění č. 2 zadávacích podmínek**

V souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen „PpVD“) Vám zasíláme dodatečné informace k zakázce „Optimalizace soustavy CZT Náchod - oblast č.1- Plhov Část 1.2 – lokalita sídliště Plhov včetně ul. Plhovská“ zadávané innogy Energo, s.r.o. zveřejněné na Profilu zadavatele pod evidenčním číslem **P18V00000015** dne 09. 03. 2018.

### **A. Otázka uchazečů č. 2-5 a odpověď zadavatele, je zpracována v příloze č. 1 tohoto upřesnění.**

Žádáme uchazeče, aby výše uvedené změny vzali na vědomí při zpracování svých cenových nabídek.

Přílohy: Příloha č. 1 – Otázka č. 2-5 a odpověď zadavatele

S pozdravem

Kateřina Hochmanová  
innogy Česká republika a.s.  
Procurement  
Senior Strategic Purchaser  
Limuzská 3135/12, 10098 Praha 10 - Strašnice  
M +420 603 151 716  
F +420 261 140 064  
E katerina.hochmanova@innogy.com

**Příloha č. 1 – Otázky 2-5 a odpovědi zadavatele**

Č. dotazu	Dotaz k dokumentu	Relevantní část dokumentu	Text dotazu	Odpověď
2	Příloha č. 2 – Kvalifikační předpoklady	Čl. 1.3.1	V čl. 1.3.1 „Kvalifikační předpoklady (způsobilost)“ je požadováno doložení tří referencí z posledních pěti let s tím, že hodnota těchto zakázek musí být alespoň ve výši poloviny předpokládaného plnění zakázky. Hodnota zakázky není v Zadávací dokumentaci ani na profilu zadavatele uvedena. Prosíme o stanovení předpokládané hodnoty zakázky.	Předpokládaná hodnota zakázky je zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2018-007630 a činí 78 000 000 Kč.
3	Příloha č. 3 a – Návrh smlouvy o dílo	Čl. III, odst. 7, písm. a)	Ve smlouvě o dílo, čl. III, odst. 7, písm. a) je uveden termín předání DPS nejpozději 20 dnů před zahájením stavebních prací. Projektová dokumentace ve stupni DPS je však již součástí zadávací dokumentace. Prosíme o vyjasnění, co má být předkládáno, případně vypuštění ustanovení písm. a) a b) ze smlouvy o dílo. Současně upozorňujeme na nestandardní číslování odstavců v SoD, kdy čl. III. nemá odst. 1-6 (obdobně i čl. II. a čl. X.)	Jedná se o chybný požadavek. Vypouštíme ustanovení písm. a) a b) ze smlouvy o dílo příslušného článku a odstavce.
4	Příloha č. 3a – Návrh smlouvy o dílo	Čl. VIII, odst. 29 a 30	Ve smlouvě o dílo, čl. VIII., jsou odstavce 29 a 30 zcela totožné, tj. požaduje se doplnění kontaktní osoby zhotovitele oprávněné jednat ve věcech obchodních. Pravděpodobně jeden z odstavců byl zamýšlen tak, aby byla uvedena osoba ve věcech technických. Prosíme o vyjasnění, případně úpravu SoD	Jedná se o nedopatření. Ve smlouvě požadujeme uvést v odst. 29 kontaktní osobu ve věcech obchodních a v odst. 30 kontaktní osobu ve věcech technických, jak je uvedeno v dotazu.

Č. dotazu	Dotaz k dokumentu	Relevantní část dokumentu	Text dotazu	Odpověď
5	Příloha č. 1 – Technická specifikace	Příloha č. 1 – Technická specifikace	V projektové dokumentaci jsme nedohledali specifikaci trubního materiálu. Žádáme tímto od doplnění specifikace trubního materiálu.	<p>Požadované je uvedeno v:</p> <p>Část dokumentace - Projekt stavby, dokumentace pro provedení stavby, technická zpráva – IO 01.2.1 Teplovod</p> <p>Archivní č. P11916-DPS-541</p> <p>12.1.1</p> <p>Nadzemní část potrubního systému bude konstruována z trubek dle ČSN EN 10216-2, fitinek dle ČSN EN 10253-2, přírub dle ČSN EN 1092-1 a pokračuje dalším popisem.</p> <p>12.1.2</p> <p>Podzemní potrubí a požadavky na ně, včetně příslušenství jsou zde také detailně popsány.</p>