

Dne: 09.04.2018 Vyřizuje: Kateřina Hochmanová Tel: +420 603 151 716

Upřesnění č. 6 zadávacích podmínek

V souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen „PpVD“) Vám zasíláme dodatečné informace k zakázce „Optimalizace soustavy CZT Náchod - oblast č.1-Plhov Část 1.2 – lokalita sídliště Plhov včetně ul. Plhovská“ zadávané innogy Energo, s.r.o. zveřejněné na Profilu zadavatele pod evidenčním číslem **P18V00000015** dne 09. 03. 2018.

A. Otázky uchazečů č. 48-50 a odpovědi zadavatele, jsou zpracovány v příloze č. 1 tohoto upřesnění.

Žádáme uchazeče, aby výše uvedené změny vzali na vědomí při zpracování svých cenových nabídek.

Přílohy: Příloha č. 1 – Otázky č. 48-50 a odpovědi zadavatele

S pozdravem

Kateřina Hochmanová
innogy Česká republika a.s.
Procurement
Senior Strategic Purchaser
Limuzská 3135/12, 10098 Praha 10 - Strašnice
M +420 603 151 716
F +420 261 140 064
E katerina.hochmanova@innogy.com

Příloha č. 1 – Otázky 48-50 a odpovědi zadavatele

Č. dotazu	Dotaz k dokumentu	Relevantní část dokumentu	Text dotazu	Odpověď
48	Příloha č. 1 – Technická specifikace	Příloha č. 1 – Technická specifikace	Může zadavatel zveřejnit jaký systém měření a regulace je nyní instalován na teplárně?	Objektové a předávací stanice jsou osazeny řídicími systémy AMIT, v teplárně je aplikován systém ZAT
49	Příloha č. 6 – Cenová tabulka	Příloha č. 6 – Cenová tabulka	Ve výkaze výměr v listu VRN – Vedlejší a ostatní náklady je položka VRN3 Zařízení staveniště, ale k této položce již chybí řádek na doplnění ceny a tak položka nemůže být vyplněna. Upraví zadavatel výkaz výměr a doplní řádek nebo jak má uchazeč postupovat?	Oceňujte pouze položky, u kterých je uvedeno množství. Položka VRN3 Zařízení staveniště je již obsažena na listu – Plhov – Ostatní náklady, kde je detailní popis veškerého zařízení staveniště. Na listu VRN – Vedlejší rozpočtové náklady u VRN3 se nic nevyplňuje.
50	Příloha č. 1 – Technická specifikace	Příloha č. 1 – Technická specifikace	Je předmětem díla vyhotovení DPS? V zadávací dokumentaci je uveden požadavek na výrobní projektovou dokumentaci, ale DPS již je součástí příloh technické specifikace.	Předmětem díla je i vyhotovení výrobní dokumentace jako příklad uvádíme: Výrobní dokumentace týkající se MaR, rozváděčů a věcí souvisejících. Jinými slovy bude výrobní dokumentace zpracována tehdy, pokud zařízení není certifikovaným výrobkem, a zároveň není detailně zpracována v přiloženém projektu pro provedení stavby (z důvodu velké variability řešení, které nechceme omezovat). Přesné provedení pak bude zohledněno i v projektu skutečného provedení stavby. Tato dokumentace bude předána k připomínkování investorovi minimálně týden před zahájením výroby, přičemž investor má na připomínkování tři pracovní dny.