

Dne: 11.04.2018 Vyřizuje: Kateřina Hochmanová Tel: +420 603 151 716

Upřesnění č. 7 zadávacích podmínek

V souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen „PpVD“) Vám zasíláme dodatečné informace k zakázce „Optimalizace soustavy CZT Náchod - oblast č.1-Plhov Část 1.2 – lokalita sídliště Plhov včetně ul. Plhovská“ zadávané innogy Energo, s.r.o. zveřejněné na Profilu zadavatele pod evidenčním číslem **P18V00000015** dne 09. 03. 2018.

A. Otázky uchazečů č. 51-58 a odpovědi zadavatele, jsou zpracovány v příloze č. 1 tohoto upřesnění.

Žádáme uchazeče, aby výše uvedené změny vzali na vědomí při zpracování svých cenových nabídek.

Přílohy: Příloha č. 1 – Otázky č. 51-58 a odpovědi zadavatele

S pozdravem

Kateřina Hochmanová
innogy Česká republika a.s.
Procurement
Senior Strategic Purchaser
Limuzská 3135/12, 10098 Praha 10 - Strašnice
M +420 603 151 716
F +420 261 140 064
E katerina.hochmanova@innogy.com

Příloha č. 1 – Otázky 51-58 a odpovědi zadavatele

Č. dotazu	Dotaz k dokumentu	Relevantní část dokumentu	Text dotazu	Odpověď
51	Příloha č. 3a a 3b – Návrh smlouvy o dílo	Čl. II. Bod 4	V SOD čl. II. Předmět smlouvy v bodě 4 je uvedeno: Likvidované potrubí / zařízení je majetkem zhotovitele. Ve v.v.v. záložce 01-stavební část je v pol. 173 uvedeno, že demont. Kovový materiál o hmotnosti cca 5,76 t je rozřezán a zůstane ve vlastnictví investora. Dotaz č. 1. Platí v tomto případě SOD nebo popis položky ve v.v.v.?	Likvidovaný materiál je majetkem zhotovitele - jedná se zejména o potrubní rozvody a související konstrukční prvky. Likvidované zařízení – čerpadla, výměníky, a související zařízení zůstává v majetku investora. Zhotovitel je povinen zařízení předat investorovi nepoškozené, demontované na jednotlivé díly do TNA.
52	Příloha č. 3a a 3b – Návrh smlouvy o dílo	Čl. II. Bod 4	V SOD čl. II. Předmět smlouvy v bodě 4 je uvedeno: Likvidované potrubí / zařízení je majetkem zhotovitele. Ve v.v.v. záložce 01-stavební část je v pol. 173 uvedeno, že demont. Kovový materiál o hmotnosti cca 5,76 t je rozřezán a zůstane ve vlastnictví investora. Dotaz č. 2. V položce je uvedeno, že přemístění materiálu je uvedeno samostatně. Ale tuto položku jsem v položce nenašla. Kde je uvedená?	Likvidovaný materiál je majetkem zhotovitele – jedná se zejména o potrubní rozvody a související konstrukční prvky. Likvidované zařízení – čerpadla, výměníky, a související zařízení zůstává v majetku investora. Zhotovitel je povinen zařízení předat investorovi nepoškozené, demontované na jednotlivé díly do TNA.
53	Příloha č. 6 – Cenová tabulka	Příloha č. 6 – Cenová tabulka	Jedná se o rozpor mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr. Ve výkazu výměr je uveden, pro vytápění i ohřev teplé vody, mědí pájený výměník s patřičnou certifikací. Ve výkresové dokumentaci je pro vytápění uveden mědí pájený výměník a pro ohřev teplé vody celonerezový tavně spojovaný deskový výměník. Jaké výměníky se mají použít?	Oceňujte výměník pro vytápění : deskový výměník mědí pájený. Pro ohřev teplé vody: deskový výměník celonerezový tavně spojovaný. Všechny výměníky s patřičnou předepsanou certifikací výpočtu.
54	Příloha č. 6 – Cenová	List VRN	Ve výkazu výměr v listu VRN, položka VRN1-01 se pojednává o vyhledání všech dotčených	Veškeré podzemní sítě jsou uvedeny na příslušných situačních výkresech. A ve všech vyjádřeních příslušných správců podzemních

Č. dotazu	Dotaz k dokumentu	Relevantní část dokumentu	Text dotazu	Odpověď
	tabulka		podzemních zařízení. Může zadavatel poskytnout dokumentaci, abychom mohli určit, o kolik křížení se jedná? Budou sítě případně předány k vytyčení v souřadnicích nebo okótované situaci?	sítí.
55	Příloha č. 6 – Cenová tabulka	List VRN	Pro položku VRN1-02: V dokumentaci chybí souřadnice bodů pro vytyčení i vytyčovací výkres. Z jakých podkladů se bude vytyčovat? Předá projektant souřadnice lomových bodů?	Vytyčovací souřadnice lomových bodů nových tras si zpracuje dodavatel stavby (obsaženo v položkách dodavatelské a dílenské dokumentace)
56	Příloha č. 6 – Cenová tabulka	List VRN	Pro položku VRN1-03: U geodetického zaměření skutečného provedení nejsou požadovány geometrické plány pro věcná břemena. Je tomu opravdu tak nebo se zaměřovat i věcná břemena?	Ano, budou se zpracovávat i geometrické plány pro věcná břemena.
57	Příloha č. 1 – Technická specifikace	A+B Průvodní a souhrnná zpráva	V průvodní a souhrnné TS je uvedeno: „kmeny stromů budou zakryty ochranným bedněním. „ V žádném z výkazu výměr tato položka není. Kam má uchazeč tyto náklady nacenit?	Kácení zeleně.
58	Příloha č. 1 – Technická specifikace	A+B Průvodní a souhrnná zpráva	V průvodní a souhrnné TS je uvedeno: „bude sejmuta ornice z volných ploch zeleně. V žádném výkazu výměr tato položka není ani její rozprostřením před osetím. Část 1 dotazu: Budou tyto položky doplněny do výkazu výměr? Část 2 dotazu: Pokud ne, kam má uchazeč tyto náklady nacenit?	Odstranění ornice je součástí ostatních položek rozpočtu výkopových prací jednotlivých částí rozpočtu.