

Dne: 12.04.2018 Vyřizuje: Kateřina Hochmanová Tel: +420 603 151 716

Upřesnění č. 8 zadávacích podmínek

V souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen „PpVD“) Vám zasíláme dodatečné informace k zakázce „Optimalizace soustavy CZT Náchod - oblast č.1- Plhov Část 1.2 – lokalita sídliště Plhov včetně ul. Plhovská“ zadávané innogy Energo, s.r.o. zveřejněné na Profilu zadavatele pod evidenčním číslem **P18V0000015** dne 09. 03. 2018.

A. Otázky uchazečů č. 59-62 a odpovědi zadavatele, jsou zpracovány v příloze č. 1 tohoto upřesnění.

Žádáme uchazeče, aby výše uvedené změny vzali na vědomí při zpracování svých cenových nabídek.

Přílohy: Příloha č. 1 – Otázky č. 59-62 a odpovědi zadavatele

S pozdravem

Kateřina Hochmanová
innogy Česká republika a.s.
Procurement
Senior Strategic Purchaser
Limuzská 3135/12, 10098 Praha 10 - Strašnice
M +420 603 151 716
F +420 261 140 064
E katerina.hochmanova@innogy.com

Příloha č. 1 – Otázky 59-62 a odpovědi zadavatele

Č. dotazu	Dotaz k dokumentu	Relevantní část dokumentu	Text dotazu	Odpověď
59	Neurčeno	Neurčeno	<p>Je možno nahradit zkoušku NDT RT za UT PHASE ARRAY ? Z důvodu bezpečnosti ochrany zdraví navrhujeme náhradu obj. zkoušek svárů (RT) za metodu ultrazvukovou (UT), která nevytváří do okolí ionizující záření.</p> <p>Navrhovaná metoda UT PHASE ARRAY umožňuje zkoušky svárů pod tl. 8 mm.</p> <p>Každý svár bude doložen samostatným protokolem. K této metodě bude vypracována návodka nezávislou organizací a osobou s LEVELEM 3.</p>	<p>Ano, je možno nahradit. Alternativní řešení nesmí navyšovat cenu.</p>
60	Příloha č. 1 – Technická specifikace	A+B Průvodní a souhrnná zpráva	<p>V technické zprávě pro část kabely je v bodě 2.1 Komunikační kabel napsáno „Komunikační kabel bude ukončen v komunikačním rozváděči MX u každého objektu s PS“. Ve výkaze výměr se položka pro ocenění daného rozvaděče nevyskytuje. Bude výkaz doplněn, nebo jak máme postupovat?</p>	<p>Komunikační rozvaděče MX jsou v části kabely pod položkami - Rozvodnice nástěnná, oceloplechová + rozměr. Celkem 3 položky a celkem 25 kusů.</p>
61	Příloha č. 3a – Návrh smlouvy o dílo (varianta A) Příloha č. 3b – Návrh smlouvy o dílo (Varianta B)	Čl VIII., odst. 30	<p>V odst. 29 a 30. je shodně uvedeno: „Osoby oprávněné jednat za Zhotovitele ve věcech obchodních“.</p>	<p>Jedná se o chybu, v odst. 30. má být uvedeno „Osoby oprávněné jednat za Zhotovitele ve věcech technických.“ Nový návrh příloh č.3a a 3b je přiložen k tomuto upřesnění s opraveným bodem 30.</p>

Č. dotazu	Dotaz k dokumentu	Relevantní část dokumentu	Text dotazu	Odpověď
62	Neurčeno	Neurčeno	Je možné požádat o soupis datových bodů pro ocenění ŘS (MaR) výměňkových stanic?	V okrskových výměňkových stanicích (čísla 4, 5 a 20) je ve výkazu výměr položka datové body. U malých objektových předávacích stanic se uvažuje, že řídicí systém bude součástí stanice. Můžete uvažovat s 20 datovými na stanici, kde je vytápění a ohřev teplé vody a 15 datovými body kde je pouze vytápění.