

Dne: 24.04.2018 Vyřizuje: Kateřina Hochmanová Tel: +420 603 151 716

Upřesnění č. 12 zadávacích podmínek

V souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen „PpVD“) Vám zasíláme dodatečné informace k zakázce „Optimalizace soustavy CZT Náchod - oblast č.1- Plhov Část 1.2 – lokalita sídliště Plhov včetně ul. Plhovská“ zadávané innogy Energo, s.r.o. zveřejněné na Profilu zadavatele pod evidenčním číslem **P18V0000015** dne 09. 03. 2018.

A. Otázky uchazeče č. 71 - 74 a odpovědi zadavatele, jsou zpracovány v příloze č. 1 tohoto upřesnění.

Žádáme uchazeče, aby výše uvedené změny vzali na vědomí při zpracování svých cenových nabídek.

Přílohy: Příloha č. 1 – Otázky č. 71 – 74 odpovědi zadavatele

S pozdravem

Kateřina Hochmanová
innogy Česká republika a.s.
Procurement
Senior Strategic Purchaser
Limuzská 3135/12, 10098 Praha 10 - Strašnice
M +420 603 151 716
F +420 261 140 064
E katerina.hochmanova@innogy.com

Příloha č. 1 – Otázky 71 – 74 odpovědi zadavatele

Č. dotazu	Dotaz k dokumentu	Relevantní část dokumentu	Text dotazu	Odpověď
71	Neurčeno	Neurčeno	K odpovědi na dotaz č. 28 – V odpovědi se uvádí, že pod položkou č. 14 v SO 01 Plhovská 1997 je myšlen měřič tepla (nikoliv regulátor tlakové difference). Bude adekvátně upraven výkaz výměr, aby popis položky v naceňovaném výkazu výměr odpovídal skutečně naceňované skutečnosti?	Položky oceňujte dle odpovědi, že se jedná o měřič tepla. Výkaz výměr nebude upravován.
72	Neurčeno	Neurčeno	Z odpovědi vyplývá, že uchazeč má cenit kulové kohouty 2x DN 32 a 4x DN 50, jak je uvedeno v poznámce pod položkou ve výkazu výměr. Bude adekvátně upraven výkaz výměr, aby popis položky v naceňovaném výkazu výměr odpovídal skutečně naceňované skutečnosti?	Položky oceňujte dle odpovědi, že se jedná o kulové kohouty 2x DN32 a 4x DN50. Výkaz výměr nebude upravován.
73	Neurčeno	Neurčeno	K odpovědi na dotaz č. 64 - Uvedená odpověď neřeší odpověď na daný dotaz - zmiňuje komunikační rozvaděče MX, namísto dotazovaných rozvodnic, které nejsou zmíněny ani v jednom z uváděných dokumentů. Naopak, komunikační rozvaděče MX ani jejich specifikace (vč. vnitřní výzbroje těchto rozvaděčů) nejsou uvedeny v žádném z poskytnutých výkazů výměr. Dále jsme následně zjistili chybějící specifikaci rozvodnic také v částech "SO25 - SO25 - PS 39 - VS 39 TNA", "SO4 - SO4 - VS 40 - TNA" a "SO5 - SO5 - VS 38 - TNA". Žádáme vyjasnění, resp. úpravu výkazu výměr.	Označení „rozvodnice“ ve výkazu výměr je název pro rozváděč MX.
74	Neurčeno	Neurčeno	K odpovědi na dotaz č. 65 - Souhlasíme s vyjádřením, že dodávka stanice OPS je včetně rozváděče MaR	Specifikace řídicího systému, rozváděče ani polní instrumentace v PD elektro není, protože není součástí projektu elektro.

Č. dotazu	Dotaz k dokumentu	Relevantní část dokumentu	Text dotazu	Odpověď
			<p>a přístrojová náplň rozváděče a jeho vnitřní zapojení je součástí dodávky OPS. Nicméně tato odpověď neřeší předmět dotazu. Pokud jsou rozváděče MaR součástí dodávky, je třeba, vzhledem ke stupni dokumentace pro provádění stavby, poskytnout specifikaci zmíněných rozváděčů a souvisejících zařízení (periferie, instrumentace, ŘS atd.). Tzn. specifikace řídicího rozváděče, regulačního systému ani položky polní instrumentace (sonda zaplavení, vyhodnocovací relé, prostorový snímač teploty) nejsou uvedeny v příslušné části výkazu či technické zprávy. Žádáme o podrobnou specifikaci a prodloužení lhůty o alespoň 5 pracovních dnů na docenění doplněné specifikace.</p>	<p>Uvedené komponenty jsou součástí dodávky OPS. PD elektro řeší pouze jejich kabelové napojení na rozváděč OPS. Ve výkazu výměr technologie je položka řídicí systém. Co má obsahovat a umět řídicí systém je detailně popsáno.</p>
75	Neurčeno	Neurčeno	<p>K dotazu č. 66 jste odpověděli, že stačí čestné prohlášení k zajištění bodu 1.3.3. Čestné prohlášení musí vystavit zhotovitel a podepsat statutární zástupce, když jsou technici zaměstnanci nebo čestné prohlášení vystaví každý technik samostatně a podepíše daný technik?</p>	<p>Čestné prohlášení vystaví a podepíše uchazeč, tedy jeho statutární zástupce.</p>