

Dne: 25.04.2018 Vyřizuje: Kateřina Hochmanová Tel: +420 603 151 716

Upřesnění č. 13 zadávacích podmínek

V souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen „PpVD“) Vám zasíláme dodatečné informace k zakázce „Optimalizace soustavy CZT Náchod - oblast č.1- Plhov Část 1.2 – lokalita sídliště Plhov včetně ul. Plhovská“ zadávané innogy Energo, s.r.o. zveřejněné na Profilu zadavatele pod evidenčním číslem **P18V0000015** dne 09. 03. 2018.

A. Otázka uchazeče č. 75 a odpověď zadavatele, jsou zpracovány v příloze č. 1 tohoto upřesnění.

Žádáme uchazeče, aby výše uvedené změny vzali na vědomí při zpracování svých cenových nabídek.

Přílohy: Příloha č. 1 – Otázka č. 75 odpovědi zadavatele

S pozdravem

Kateřina Hochmanová
innogy Česká republika a.s.
Procurement
Senior Strategic Purchaser
Limuzská 3135/12, 10098 Praha 10 - Strašnice
M +420 603 151 716
F +420 261 140 064
E katerina.hochmanova@innogy.com

Příloha č. 1 – Otázka 75 odpověď zadavatele

Č. dotazu	Dotaz k dokumentu	Relevantní část dokumentu	Text dotazu	Odpověď
75	Neurčeno	Neurčeno	Umožňuje chemické složení teplonosného media v CZT Náchod použití komponent s hliníkovými částmi nebo je použití takových komponent vyloučené?	Nepředpokládáme (vylučujeme) použití komponent s hliníkovými částmi.