

## **Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 2 (dále „Vysvětlení ZD č.2“)**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Veřejná zakázka:</b>         | <b>Provozování ČOV Uherský Brod</b>   |
| Evid.č. VZ:                     | Z2019-014904  |
| Datum uveřejnění ve VVZ:        | 6.5.2019  |
| <b>Zadavatel:</b>               | <b>Město Uherský Brod</b>   |
| se sídlem:                      | Masarykovo náměstí 100, 688 01 Uherský Brod   |
| IČ:                             | 0291463<br>(dále jen „Zadavatel“)   |
| <b>Zástupce<br/>Zadavatele:</b> | <b>Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.</b><br>Sídlo: Nábřeží 4, 150 00 Praha 5<br>IČO: 47116901<br>(dále jen „Zástupce“) |

Zadavatel veřejné zakázky „**Provozování ČOV Uherský Brod**“, uveřejněné dne 6.5.2019 ve Věstníku veřejných zakázek („VVZ“) pod evid.č. Z2019-014904 poskytuje v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („ZZVZ“) vysvětlení zadávací dokumentace, a to na základě žádosti dodavatele doručené dne 24.5.2019 a současně uveřejňuje změnu zadávacích podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.

V souladu s § 98 odst.5 ZZVZ a § 99 odst. 2 ZZVZ Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, jak je uvedeno v závěru tohoto vysvětlení. Vysvětlení ZD č.2, je uveřejněno na profilu zadavatele stejným způsobem, jako je uveřejněna zadávací dokumentace této veřejné zakázky a současně je odeslán formulář k uveřejnění změny termínu pro podání nabídek ve VVZ a Úředním věstníku Evropské unie.

Zadavatel společně s tímto Vysvětlením ZD č.2 uveřejňuje změnu vzorového textu Služební provozní smlouvy s označením aktuálně platné verze, tj. ZD - Příloha E\_Služební provozní smlouva\_Vysvětlení č.2.

### **Dotaz č.1:**

*V článku 4.6.2 ZD je uvedeno, že splnění kritéria technické kvalifikace prokazující poskytování významných služeb doloží dodavatel seznamem významných služeb dle požadavků bodu 4.6.2 písm. a), včetně uvedení „ceny“. S ohledem na výklad požadavku a) není jasné, co pod pojmem „ceny“ zadavatel myslí. Dodavatel žádá o vysvětlení, případně o vypuštění tohoto požadavku.*

### **Odpověď na dotaz č.1:**

S ohledem na charakter služeb v oblasti provozování vodohospodářské infrastruktury nebude Zadavatel pro podání nabídky požadovat, aby v seznamu významných služeb dodavatelé uváděli cenu služeb. V bodě 4.6.2 Zadávací dokumentace se v odrážce:

- seznamem významných služeb dle požadavků bodu 4.6.2 a) s uvedením ceny,.....vypouští slovo „ceny“.

### **Dotaz č.2:**

*V rámci služební provozní smlouvy (Příloha E) je v čl. 8.1 uvedeno, že v rámci poskytování služeb Dodavatelům OV je Provozovatel povinen uzavřít bez zbytečného prodlení na základě žádosti potenciálního Dodavatele OV písemnou smlouvu o čištění odpadních vod s takovým Dodavatelem 8.1., přičemž ale dle čl. 7.5. současně platí, že poskytovatel nesmí po Dodavatelích OV vymáhat platbu. Je takový výklad správný?*

### **Odpověď na dotaz č.2:**

Ano, uvedený výklad je správný, neboť provozování ČOV Uherský Brod je v rámci Služební provozní smlouvy služba hrazená vlastníkem ČOV, tedy městem Uherský Brod. Provozovatel ČOV je povinen přebírat odpadní vodu k čištění na ČOV od dodavatele(ů) OV. Proto musí mít dodavatelem(i) OV smluvní vztah, upravující podmínky předávání vody, aniž by však od dodavatele OV jinaksoval úhradu za čištění OV.

### **Změna zadávací dokumentace:**

V článku 4.6.6 ZD je uvedeno, pro splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. j) ZVZ požaduje Zadavatel doložení, že pro plnění veřejné zakázky má dodavatel k dispozici zařízení na likvidaci kalů z ČOV Uherský Brod, které splňuje tyto minimální požadavky Zadavatele:

Zařízení na likvidaci kalů z ČOV musí:

- být stacionární,
- být provozováno na základě rozhodnutí krajského úřadu,
- být na území Zlínského kraje,
- disponovat minimální kapacitou 9 000 tun,
- naplňovat požadavky dle platných právních předpisů (zejména zákon č. 185/2001 Sb.)
- musí být zajištěno minimálně na období 3 let.

Zadavatel se rozhodl vyhovět námitkám dodavatele a mění článek 4.6.6. ZD tak, že ze specifikace požadavků na zařízení na likvidaci kalů **vypouští:**

- **být na území Zlínského kraje,**
- **disponovat minimální kapacitou 9 000 tun,**

Ostatní ustanovení článku 4.6.6. ZD se nemění.

V souvislosti s touto změnou se upravuje i text ustanovení čl. 5.1 Služební provozní smlouvy (ZD - příloha E) takto:

- zajistit svým jménem a na svůj účet bezpečné nakládání s odpady vzniklými provozováním ČOV, přičemž likvidace kalů z ČOV bude zajištěna ve stacionárním zařízení, které je provozováno na základě rozhodnutí krajského úřadu naplňuje požadavky platných právních předpisů.

### **Doplnění zadávací dokumentace:**

Zadavatel doplňuje obsah Přílohy č. 1 - Seznam Vodohospodářského majetku o dva objekty ČOV (přívodní stoka ČOV, obtoková stoka ČOV) a o seznam pozemků v areálu ČOV Uherský Brod.

Změna Přílohy č.1 Smlouvy je uveřejněna spolu s tímto Vysvětlením ZD č. 2.

---

### **Prodloužení lhůty k podání nabídek:**

Změna zadávací dokumentace, uveřejněná v rámci tohoto Vysvětlení ZD č.2, by mohla rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, z uvedeného důvodu Zadavatel prodlužuje v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 ZZVZ lhůtu k podání nabídek tak, že od uveřejnění změny bude činit celou svou původní délku.

**Lhůta pro podání nabídek končí dne 3. 7. 2019 v 10:00 hodin**

### **Příloha:**

- 1) ZD - Příloha E\_Služební provozní smlouva\_Vysvětlení ZD2
- 2) Příloha č.1 smlouvy – VH majetek\_Vysvětlení ZD2

Dne: 29. 5. 2019

Ing. Eva Frýbová  
kontaktní osoba Zadavatele  
(Zástupce zadavatele)