

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.: 39352/2018/TRI/Ře
ZE DNE: 17.12.2018

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 67376/2018/OV/HOK
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 67376/2018/OV/HOK
VYŘIZUJE: Kokeš, Teichmannová
TEL.: 595 138 157
FAX: 595 138 109
E-MAIL: zdenek.kokes@khsova.cz

Dopravní podnik Ostrava a.s.
Ing. David Hýža
Poděbradova 494/2
702 00 Ostrava

DATUM: 10.1.2019

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258 /2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), posoudila žádost Dopravního podniku Ostrava a.s., ze dne 17.12.2018, o stanovisko k projektové dokumentaci.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací stavby ke společnému řízení „Areál trolejbusy Ostrava – rekonstrukce střech hal I – IV (III)“

s o u h l a s í .

Odůvodnění:

Na základě žádosti Dopravního podniku Ostrava a.s., ze dne 17.12.2018, o stanovisko k projektové dokumentaci, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Předložená projektová dokumentace řeší rekonstrukci (výměna střešní krytiny a světlíků) střechy haly č. I (SO 01), II (SO 02), III (SO 03) a IV (SO 04) a realizaci nového přístřešku pro čističku odpadních vod (dále jen „ČOV“) u haly I v areálu Dopravního podniku Ostrava a.s., Trolejbusy Ostrava, na ul. Sokolská třída 64, Ostrava-Moravská Ostrava. Technologie ČOV bude řešena samostatným řízením.

Nové střešní pláště budou tvořené hydroizolační folií z PVC, skelným rounem, tepelnou izolací z pěnového polystyrenu parotěsnou zábranou z PE fólie. U SO 01 až SO 03 budou doplněné trapézovým plechem.

Přístřešek bude tvořený ocelovou konstrukcí, opláštění bude provedeno sendvičovými panely, střecha bude tvořená trapézovým plechem a sendvičovým panelem.

Část přístřešku, který bude určený pro skladování tlakových lahví, bude opláštěn trapézovým plechem.

Součástí projektové dokumentace byl i světelně technický výpočet denního a umělého osvětlení. Denní osvětlení bude zajištěno světlíky a prosklenými vjezdovými vraty, Umělé soustavou LED svítidel a zářivkových svítidel (výbušný prostor). Dle zpracovaného plánu údržby bude čištění svítidel prováděno jedenkrát za 12 měsíců, obnova povrchů jedenkrát za 24 měsíců, výměna zdrojů individuálně.

Nové světlíky budou polykarbonátové oblouky. Světlíky budou mít 1/3 otevíratelnou (dálkové ovládání) a budou sloužit pro větrání hal. V bočních stranách světlíků budou instalovány neuzavíratelné větrací žaluzie. Počty světlíků a velikost zůstanou zachovány: hala I – 2 světlíky, hala II – 8 světlíků, z toho část haly těžké údržby 3 světlíky, hala III – 2 světlíky a hala IV – 2 světlíky.

V hale IV v přípravě barev dojde k výměně 2 ks stávajících ventilátorů (odvod 7000 m³/hod./ventilátor). Přívod vzduchu bude zajištěný přes stávající sací kanály u podlahy.

V přístřešku bude instalován ovladatelný ventilátor (odvod 1760 m³/hod.). Přívod vzduchu z venkovních prostor bude zajištěný přes větrací umístěný u podlahy přístřešku na protější straně fasády, bude opatřený protidešťovou žaluzií a těsně uzavíratelnou klapkou se servopohonem.

Výměnou střechy dojde i k úpravě trasy přívodního potrubí pro vzduchotechnickou jednotku dílny (m.č. II.114), nově bude umístěno vedle nového světlíku. Odvodní potrubí bude po instalaci nové střechy namontováno na původní místo.

Vytápění hal zůstává stávající. Pouze v hale I dojde k úpravě otopného systému, a to v místě přístupových dveří do přístřešku (oprava potrubí, výměna a přemístění otopného tělesa, zaregulování).

Projekt garantuje dodržení požadavků zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve spojení s nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Aleš Kaluža, v.r.
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální II
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě

Rozdělovník:

Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2

1x adresát, DS

1x KHS, HOK II, 1+3

IČ: 71009167
ID datové schránky: w8pai4f
web: www.khsova.cz

Úřední hodiny:
pondělí, středa 8:00 – 17:00