

**Vršanská uhelná a.s.**

IČO: 28678010

DIČ: CZ699003245 (pro účely DPH), CZ28678010 (pro ostatní účely)

se sídlem: Most, V.Řezáče 315, PSČ 434 67

zapsaná v oddílu C., vložce 1987, obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem

(dále jen „Zadavatel“)

## **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1**

podle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

### **VEŘEJNÁ ZAKÁZKA**

### **„PŘELOŽKA HOŘANSKÉHO KORIDORU – TEPELNÝ NAPÁJEČ – DODÁVKA POTRUBÍ“**

evidenční číslo zakázky: 2017/S 045-083018

(dále jen „Veřejná zakázka“)

Zadavatel obdržel dne 17.3.2017 dotaz k zadávacím podmínkám k Veřejné zakázce následujícího znění:

*Máte nějak stanovenou délku ramen ohybů? Ve Vaší specifikaci viz příloha jsme tento údaj nenašli.*

Přílohu žádosti tvořil závazný text návrhu Smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávacích podmínek zveřejněných na profilu Zadavatele.

**Zadavatel k dotazu uvádí následující:**

*Tvar oblouků včetně jejich rozměrů stanoví norma ČSN EN 10 253-2, která je uvedena v zadávacích podmínkách k Veřejné zakázce (srov. přílohu závazného textu návrhu kupní smlouvy zveřejněného na profilu Zadavatele označenou jako Příloha č. 1: Specifikace Potrubí a Dílčích dodávek).*

*Rozměry oblouků se odvozují (vypočítají) dle této normy ze zadaných hodnot, např. oblouk 5D, typ B-90°, DN600 – 630 × 10,0 mm, materiál P235GH.*

*Pokud dodavatel vyrábí oblouky dle jiné normy a jejich přípojně rozměry, tvar a požadovaný materiál stanovené normou ČSN EN 10 253-2 (D 630 × 10,0 mm, tvarový Typ „B“ - se vzrůstající tloušťkou stěny tělesa tvarovky, požadovaný úhel, rádius R - 2,5 D, materiál P235GH) budou dodrženy, bude Zadavatel dodávku takových oblouků akceptovat.*

V Praze dne 22. března 2017

**Vršanská uhelná a.s.**

zast. JUDr. Petrem Voříškem, Ph.D., LL.M., advokátem  
i.s. Mgr. Františkem Šustrem, advokátem