

PŘELOŽKA HORKOVODU V PROSTORU SLATINICE
PODÉLNÝ PROFIL- DN500

Výškové měřítko 1:100 - 1 mm = 0,1m

Délkové měřítko 1:250 - 1 mm = 0,25m

Parametry horkovodu:

jmenovité parametry:

teplotní spád	140/70°C
tlaková uroveň TV,VV	PN40


provozní parametry:

teplotní spád	140(+5-10°C/ do70°C (pro te=-12°C)
provozní tlak TV	2,5MPa
provozní tlak VV	1,7MPa

 BANSKÉ PROJEKTY TEPLICE A.S. KOLLÁROVA 1879/11 415 36 TEPLICE tel. 417559111 fax 417559222 http://www.bpt.cz e-mail: info@bpt.cz	MANAŽER PROJEKTU	ČÍSLO ZAKÁZKY :
	Ing. Eva Macholdová	3901

INDEX	
ZMĚNA	
DATUM	
JMÉNO	
PODPIS	

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Puhař Martin Ing., CSc		1:250/100
Projektant	Matoušek Jan Ing.	Schválil			

 <p>BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV</p> <p>Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416</p> <p>projekty@bpo.cz www.bpo.cz</p>	<p>ZAKÁZKA:</p> <p>Výstavba inženýrských sítí v prostoru Slatinice - produktovody a trubní sítě</p>	<p>Počet A4</p> <p>4</p>	<p>Pořadové číslo</p> <p>C.1.4</p>
	<p>ČÁST (SO,PS):</p> <p>Projektová dokumentace pro provádění stavby</p>	<p>Stupeň projektu</p> <p>PST</p>	
	<p>OBSAH:</p> <p>Podélný řez-propoj 2xDN500</p>	<p>Datum dokončení</p> <p>31.03.2017</p>	
	<p>OBJEDNATEL:</p> <p>Báňské projekty Teplice a.s.</p>	<p>Číslo zakázky</p> <p>7677-26</p>	

<p>Číslo archivní:</p> <p>BPO 2-91829</p>
--