

VÝSTAVBA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V PROSTORU SLATINICE  
PRODUKTOVODY A TRUBNÍ SÍTĚ  
SO 06 - HORKOVOD  
CELKOVÁ SITUACE

Legenda uložení:

SS	"SLIDING SUPPORT" uložení potrubí kluzné
GS	"GUIDED SUPPORT" uložení potrubí kluzné s axiálním vedením
FP	"FIXED POINT" uložení potrubí-pevný bod
L	lomový bod trasy
A	uložení potrubí topné větve DN600, DN600
B	uložení potrubí vratné větve DN800
C	odvzdušnění potrubí
ODVD.	vypouštění potrubí
VYP.	

Parametry horkovodů:

jmenovité parametry:	tepelný spád	140/70°C
	tlaková úroveň TV, VV	PN40
provozní parametry:	tepelný spád	140(+5-10°C) do 70°C (pro te=-12°C)
	provozní tlak TV	2,5MPa
	provozní tlak VV	1,7MPa


<b>BPT</b> Kollárova 1870/11 415 96 Teplice tel. 417 559 111 e-mail: info@bpt.cz	<b>BAŇSKÉ PROJEKTY TEPLICE A.S.</b>		Zak.č. 3901
	Manžer projektu: Ing. Eva Machoková	Arch.č.: KO-BPO	

REVIZ. X	Změna	DATA	AMÉO	ANDRUS
----------	-------	------	------	--------

Vedoucí projektant Projektant Město Ústí nad Labem Ing. J. Ing.	Vedoucí zakázky Technická kontrola Přehled Martin Ing. ČSC	Podpis: 16 Stupeň projektu: PST Datum dokončení: 31.08.2016 Dělo zakázky: Celková situace 7677-26	Podpis: 1:1000 Podpis: B.1 Podpis: 7677-26 Podpis: BPO 0-90246
--	--	---	---

SS	"SLIDING SUPPORT" uložení potrubí kluzné
GS	"GUIDED SUPPORT" uložení potrubí kluzné s axiálním vedením
FP	"FIXED POINT" uložení potrubí-pevný bod
	lomový bod trasy
A,B	uložení potrubí topné větve DN600, DN600
C	uložení potrubí vratné větve DN800
ODVZD.	odvzdušnění potrubí
VYP.	vypouštění potrubí

jmenovité parametry:	teplotní spád tlaková úroveň TV,VV	140/70°C PN40
provozní parametry:	teplotní spád provozní tlak TV provozní tlak VV	140(+5-10°C/ do70°C (pro te=12°C) 2,5MPa 1,7MPa

INDEX		DATUM	JEDNO	PORAD
Základ				
Vyrobek projektant:		Vedoucí zakázky:	Ruhar Martin Ing., CSc.	<b>1:1000</b>
Projektant:	Mateuske Jan Ing.	Technická kontrola:		
	ZAKÁZKA	Vystavěná inženýrských sítí v prostoru Stanišnice - produktového a trubi ští		Porádová číslo
BPO spol. s r.o. Jiráskova 103H 363 01 OSTROV	ČÍSLO (BO, PS)	Projektivka dokumentace pro provádění stavby		Support priority
Tel.: +420363967111 Fax: +003639610416	OSHAH:			PST Datum dokončení 31.08.2016 Účinné od: <b>2077-26</b>
projekty@bpo.cz www.bpo.cz	GELDENMATEL	Celková síťovacia		<b>B.1</b>
		Baňské projekty, Teplice a.s.		
Dátum prevzatia:				<b>BO-90246</b>

DEMONTÁŽ  
STÁV. UZE  
HOŘANY