



Parametry horkovodu:

jmenovité parametry:	teplotní spád tlaková úroveň TV,VV	140/70°C PN40
provozní parametry:	teplotní spád provozní tlak TV provozní tlak VV	140(+5-10)°C/ do70°C (pro te=-12°C) 2,5MPa 1,7MPa

<b>BÁNSKÉ PROJEKTY TEPLICE A.S.</b> JULIÁNA 1879/11 41705 TEPLICE TEL: 417051111 FAX: 417051112 WWW.BPO.CZ		ČÍSLO ZAKÁZKY : MANAŽER PROJEKTU Ing. Eva Mocholdová 3901	
INDEX ZÁKLADY	CATUM	JMENO	PODS
Vedoucí projektant Projektant ZÁKLADY BPO spol. s r.o. Luhov 1239 365 01 OSTROV Tel: +420383875111 Fax: +420383875112 projevy@bpo.cz www.bpo.cz	Vedoucí zakázky Technická kontrola ZAKÁZKA Výstavba inženýrských sítí v prostoru Slatinice - produktovody a trubní síť ČÁST (SO, PR): CENA: OBJEDNATEL	Ing. Martin Ing. CSc. 12 PST 31.01.2017 Číslo zakázky 7677-26 BPO 1-90382	1:250/100 Podoba v číslu: C.1.3