

Vršanská uhelná a.s.

IČO: 28678010

DIČ: CZ699003245 (pro účely DPH), CZ28678010 (pro ostatní účely)

se sídlem: Most, V.Řezáče 315, PSČ 434 67

zapsaná v oddílu C., vložce 1987, obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem

(dále jen „Zadavatel“)

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

podle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA „PŘELOŽKA HOŘANSKÉHO KORIDORU – TEPELNÝ NAPÁJEČ“

evidenční číslo zakázky: Z2017-013671

(dále jen „Veřejná zakázka“)

**Část 5.
„Úsek V.“**
(dále jen „Část Veřejné zakázky“)

Zadavatel zjistil, že v zadávacích podmínkách vztahujících se k Části Veřejné zakázky se vyskytuje chyba v psaní spočívající v tom, že u požadovaných podélně svařovaných ocelových trubek byla uvedena norma vztahující se na trubky bezešvé, správně má být uvedena norma **ČSN EN10217-5**.

Zadavatel tímto s ohledem na uvedené zveřejňuje na svém profilu opravenou technickou zprávu, která je součástí projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. 2 zadávacích podmínek. Opravená technická zpráva nahrazuje technickou zprávu původní.

Zadavatel tímto dále s ohledem na uvedené tímto nahrazuje na svém profilu původně uveřejněný výkaz výměr vztahující se k potrubí opraveným výkazem výměr, v němž je uvedena správná norma. **Uchazeči jsou povinni předložit ke své nabídce (vedle ostatních dokumentů požadovaných zadávacími podmínkami) namísto původně zveřejněného výkazu výměr tento opravený výkaz výměr zveřejněný k dnešnímu dni (doplňný o požadované údaje).**

V Praze dne 9. června 2017

Vršanská uhelná a.s.

zast. JUDr. Petrem Voříškem, Ph.D., LL.M., advokátem
i.s. Mgr. Františkem Šustrem, advokátem