DETAIL ODVZDUŠNĚNÍ

M 1:15



DETAIL A

PROVEDENÍ ODBOČKY
S VÝZT. PRSTENCEM



DN potrubí	DN vzdušníku	DN odvzd.potrubí	délka vzdušníku
DN800	DN 250	DN 50	550 mm
DN700	DN 250	DN 50	550 mm
DN600	DN 200	DN 40	450 mm
DN500	DN 200	DN 40	450 mm

POZNÁMKA

PŘIPOJENÍ VZDUŠNÍKU PROVÉST PODLE NORMY ČSN 13 1010,
ČSN 69 0010-4.12

DETAIL VYPOUŠTĚNÍ

M 1:15



DN potrubí	DN kalníku	DN odkal.potrubí	délka kalníku L
DN800	DN300	DN250	800 mm
DN700	DN300	DN250	800 mm
DN600	DN250	DN200	700 mm
DN500	DN250	DN200	700 mm

DETAIL A

PROVEDENÍ ODBOČKY
S VÝZT. PRSTENCEM



Parametry horkovodu:

jmenovité parametry:

teplotní spád	140/70°C
tlaková uroveň TV,VV	PN40

provozní parametry:

teplotní spád	140(+5-10°C/ do70°C (pro te=-12°C)
provozní tlak TV	2,5MPa
provozní tlak VV	1,7MPa

POZNÁMKA

PŘIPOJENÍ VZDUŠNÍKU PROVÉST PODLE NORMY ČSN 13 1010, ČSN 69 0010-4.12

BÁŇSKÉ PROJEKTY TEPLICE A.S.
KOLLÁROVA 1870/11, 415 01 TEPLICE
tel.: 417559111, fax: 417559222
http://www.bpt.cz, e-mail: info@bpt.cz

MANAŽER PROJEKTU: Ing. Eva Macholdová
ČÍSLO ZAKÁZKY : 3901

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant: Matoušek Jan Ing.
Vedoucí zakázky: Ruhaľ Martin Ing., CSc
Technická kontrola:
1:10

BPO spol. s r.o.
Lidická 1239
363 01 OSTROV
Tel.: +420353675111
Fax: +420353612416
projekty@bpo.cz
www.bpo.cz

ZAKÁZKA: Výstavba inženýrských sítí v prostoru Slatinice - produktovody a trubní sítě
Počet A4: 12
Pořadové číslo: C.4
ČÁST (SO,PS): Projektová dokumentace pro provádění stavby
Stupeň projektu: PST
Datum dokončení: 31.01.2017
OBSAH: **Detaily odvodnění a odvzdušnění potrubí**
Číslo zakázky: 7677-26
OBJEDNATEL: Báňské projekty Teplice a.s.
Číslo archivu: BPO 1-90251