

DODATEČNÉ INFORMACE, OZNÁMENÍ O PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel: Severní energetická a.s.
se sídlem Václava Řezáče 315, 434 01 Most
IČ: 28677986

Zastoupený: PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK advokátní kancelář s.r.o.
Tyršův dům, Újezd 450/40, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
IČ: 275 92 936
jednající Mgr. Augustinem, jednatelem

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Zajištění přepravy hnědého energetického uhlí“

V souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách v platném znění, Vám sdělujeme dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „**Zajištění přepravy hnědého energetického uhlí**”, zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. VZ 478050.

Dotaz 1:

Dovoluji si Vás tímto požádat o vyjádření k vhodnosti vozu typu FAS pro přepravu energetického uhlí do elektrárny Chvaletice vzhledem k technickým parametrům výklopníku.. Dle protokolu o prohlídce místa plnění veřejné zakázky je definována nejvyšší povolená výška vozu od hlavy kolejnice 3350 mm (dle našeho názoru tím má autor protokolu na mysli výšku od temene kolejnice). Vozy typu Fas mají výšku od temene kolejnice v nezatiženém stavu 3402 mm, tedy o 52 mm vyšší (ostatní rozměry vozu Fas jsou v toleranci). Pro exaktnost naší nabídky však požadujeme jednoznačné vyjádření zadavatele. V příloze zasílám typový list a foto uvedeného vozu Fas.

(pozn. přílohou těchto dodatečných informací je technická specifikace vozu, již zadavatel obdržel jakožto přílohu dotazu)

Odpověď:

Dle MPP pro provoz rotačního výklopníku je maximální výška vagonu od hlavy kolejnice 3350 mm. Dotazovaný vagon **nesplňuje** výškové podmínky pro vykládku v rotačním výklopníku. Zároveň není známa tuhost bočnice vagonu, kde v případě deformace hrozí vysmeknutí z pod přítláčných trámů při vysypání paliva do výsypky. Měli jsme již v minulosti zápornou zkušenost (deformace a vysmeknutí bočnic) s pronajatým vagonem.

Dotaz 2:

V souladu s ustanovením článku 10. Odst. 10.1. zadávací dokumentace k této veřejné zakázce (dále jen „ZD“) žádáme o následující:

V souladu s článkem 3. Odst. 3.1. ZD je zájemcům umožněno realizovat veškerou přepravu vlakovými soupravami, které budou vyžadovat úpravu technologie nakládky a vykládky vlakových souprav. To je podmíněno splněním podmínek uvedených v příloze č. 1 k Návrhu Rámcové smlouvy. Ty jsou pak zejména:

- Dopravce je oprávněn využít na veškerou přepravu zboží od Odesílatele společnosti Elektrárna Chvaletice a.s. jiné vlakové soupravy, které nebudou umožňovat realizaci nakládky a vykládky vlakových souprav tak, jak je realizována Odesílatelem, respektive Elektrárnou Chvaletice a.s. ke dni podpisu této Smlouvy (jak popsáno v příslušných řádech uvedených v článku 3.4), avšak výhradně při splnění předpokladů uvedených v tomto článku 3.2:
 - Dopravce je povinen s dostatečným časovým předstihem specifikovat potřebné úpravy či změny technologie nakládky či vykládky.
 - Odesílatel písemně schválí Dopravcem navržené úpravy či změny technologie nakládky či vykládky.
- Náklady na realizaci úprav či změn technologie nakládky či vykládky a související náklady nese Dopravce. Změnu (úpravu) technologie pro nakládku či vykládku provede na své náklady Dopravce (vlastníkem díla je po celou dobu Odesílatel), nebo na náklady Dopravce Odesílatel, dle dohody stran. Dopravce zajistí veškerou technickou dokumentaci a všechna nezbytná veřejnoprávní povolení a soulad provozu s veškerými příslušnými právními předpisy.

Od zadavatele jsme obdrželi Výzvu k podání nabídky ze dne 27. června 2014, kde je uvedena lhůta uvedena lhůta pro podání nabídek do 7.8.2014 do 12:00 hodin.

Je možné, aby zadavatel s ohledem na náročný předmět plnění této veřejné zakázky a s ohledem na potřebu dořešení úpravy technologie nakládky a vykládky vlakových souprav prodloužil lhůtu pro podání nabídek a umožnil tak odpovědné a kvalitní zpracování nabídky bez časové tísně?

Odpověď:

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 21.8.2014 do 12:00 hodin.

Otevírání obálek s nabídkami se bude konat dne 21.8.2014 v 12:15 hodin na adrese osoby zastupující zadavatele, tj. PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK advokátní kancelář s.r.o., Tyršův dům, Újezd 450/40, 118 01 Praha 1 – Malá Strana.