



Nejmenší vzdušné vzdálenosti pevně namontovaných živých částí
živých částí navzájem a proti uzemněným vodivým částem 210 mm
od mříže nebo sítě 310 mm
od plného krytu 210 mm

Montáž pohonů odpojovačů provést dle Návodu k montáži, obsluze a údržbě odpojovačů!!!

Stupeň: DPS	Vypracoval:	L. Procházka	Složka:	D2.2	Objednatel: DP Ostrava, a.s.	Stavba: MR Výškovice	
	Kreslil:	L. Procházka	List:	2		Část: PS 101, ROZVODNA 22kV	
Meřítko:	Odp. projektant:	P.Till	Výkres:	17		Obsah: Řez C-C, Kobky K4, K6	
	Datum zprac.:	7/2018	Č. zak.:	010 285			