


**Nejmenší vzdušné vzdálenosti pevně namontovaných živých částí**

živých částí navzájem a proti uzemněným vodivým částem	210 mm
od mříže nebo sítě	310 mm
od plného krytu	210 mm

**Montáž pohonů odpojovačů provést dle Návodu k montáži, obsluze a údržbě odpojovačů!!!**

Stupeň:	Vypracoval:	L. Procházka	Složka:	D2.2	Objednatel:	Stavba: MR Výškovice	
DPS	Kreslil:	L. Procházka	List:	2	DP Ostrava, a.s.	Část: PS 101, ROZVODNA 22kV	
Meřítko:	Odp. projektant:	P. Till	Výkres:	20		Obsah: Řez F-F, Kobky K1 a K2 v 1.pp	
	Datum zprac.:	7/2018	Č. zak.:	010 285			