






X ... 1






PLATÍ PRO ROZVADĚČ RU.N1

Stupeň: DPS	Vypracoval: J. Valíček	Složka: J. Valíček	Objednatel: DP Ostrava, a.s.	Stavba: MR VÝŠKOVICE
Meřítko:	Kreslí: P. Polášek	List: Výkres: Č. zak.: 010285	2 131	Část: PS3, ROZVADĚČ 0,6kV RU.NRx, TRAM.
	Datum zprac.: 08/2018			Obsah: Rozváděč 0,6kV pro TRAM



Stupeň:	Vypracoval:	J. Valiček	Složka:	D2.3	Objednatel:	Stavba: MR VÝŠKOVICE
DPS	Kreslil:	J. Valiček	List:	2	DP Ostrava, a.s.	
Měřitko:	Odp. projektant:	P. Polášek	Výkres:	132		Část: PS3, ROZVADĚČ 0,6kV RU Nx, TRAM.
	Datum zprac.:	08/2018	Č. zak.:	010285		Obsah: Rozvaděč 0,6kV, přístrojové nilky




Zapojení ETHERNET viz výřk.č. 950

PLATÍ PRO ROZVADĚČ RU.N1 A RU.N8


Stupeň:	Vypracoval:	J. Valíček	Složka:	D2.3	Objednatel:	Stavba: MR VÝŠKOVICE
DPS	Kreslil:	J. Valíček	List:	2	DP Ostrava, a.s.	
Měřitko:	Odp. projektant:	P. Poláček	Výkres:	133		Část: PS3, ROZVADĚČ 0,6kV RU, NR, TRAM.
	Datum zprac.:	08/2018	Č. zak.:	010285		Obsah: Přehledové schéma rvcchlvpvplnače

Obsah: Přehledové schéma rychlovypínače



ZEM. OCHR. + NOUZ. VYP.	JISTĚNÍ	VYPNUTÍ RV	START MĚŘENÍ	ZAPNUTÍ RV	VYPNUTÍ RV AUTOMATIKY	ZAPNUTÍ RV AUTOMATIKY	VYPNUTÍ RV Z JINÉHO NAPÁJEČE	ZEM. OCHR. + NOUZ. VYP.	PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA	REZERVA VYPNUTÁ IMPULZ "VYP."
Ovládání										
Místně - Dálkově										

Stupeň:	Vypracoval:	J. Valíček	Složka:	D2.3	Objednatel:	Stavba: MR VÝŠKOVICE Část: PS3, ROZVADĚČ 0,6kV RU, NR, TRAM. Obsah: Okruhy 24V DC pro ovládání RV - DI1
DPS	Kreslil:	J. Valíček	List:	2	DP Ostrava, a.s.	
Meřítko:	Odp. projektant:	P. Polášek	Výkres:	136		
	Datum zprac.:	08/2018	Č. zak.:	010285		



Ovládání

Místně - Dálkově


ZTRÁTA NAPĚTÍ

POM. PŘIPOJNICE

Přítomnost

napětí HL. přípojnice

Stupeň:	Vypracoval:	J. Valíček	Složka:	D2.3	Objednatel:	Stavba: MR VÝŠKOVICE
DPS	Kreslil:	J. Valíček	List:	2	DP Ostrava, a.s.	
Meřítko:	Odp. projektant:	P. Polášek	Výkres:	138		Část: PS3, ROZVADĚČ 0,6kV RU.NR, TRAM.
	Datum zprac.:	08/2018	Č. zak.:	010285		Obsah: Okruhy 24V DC snímání stavu RV - DI3



HLÍDÁNÍ OVL. NAPĚTÍ

ZAPNUTÍ RV
KONTAKT KRYTU RV

VYPNUTÍ RV
AUTOMATIKA
VYPNUTA


IMPULS "VYP"

STYKAČ KM64.1

STYKAČ KM64.2

MĚŘENÍ
V ČINNOSTI

Stupeň: DPS	Vypracoval: J. Valíček	Složka: D2.3	Objednatel: DP Ostrava, a.s.	Stavba: MR VÝŠKOVICE
Meřítko:	Kreslil: J. Valíček	List: 2	Výkres: 139	Část: PS3, ROZVADĚČ 0,6kV RU.NR, TRAM.
	Odp. projektant: P. Polášek	Č. zak.: 010285		Obsah: Výstupy ŘS pro řízení rychlovypínače - DO4
	Datum zprac.: 08/2018			





MĚŘENÍ PROUDU RV

MĚŘENÍ ODPORU TRATĚ
MĚŘENÍ NAPĚTÍ RV

MĚŘENÍ TEPLOTY REZISTORU

Stupeň: DPS	Vypracoval: J. Valíček	Složka: D2.3	Objednatel: 2 DP Ostrava, a.s.	Stavba: MR VÝŠKOVICE
Meřítko:	Kreslil: J. Valíček	List: P. Polášek	Výkres: 140	Část: PS3, ROZVADĚČ 0,6kV RU, NR, TRAM.
	Odp. projektant: 08/2018	Č. zak.: 010285		Obsah: Okruhy měření analogových hodnot - AI5



RV VYPNUT

RV ZAPNUT


MĚŘENÍ
V ČINNOSTI

VYPNUT

ZAPNUT

AUTOMATIKA

Stupeň:	Vypracoval:	J. Valíček	Složka:	D2.3	Objednatel:	Stavba: MR VÝŠKOVICE
DPS	Kreslí:	J. Valíček	List:	2	DP Ostrava, a.s.	Část: PS3, ROZVADĚČ 0,6kV RU.NR, TRAM.
Meřítko:	Odp. projektant:	P. Polášek	Výkres:	141		Obsah: Okruhy 24V DC pro optickou signalizaci
	Datum zprac.:	08/2018	Č. zak.:	010285		



Stupeň: DPS	Vypracoval: J. Valíček	Složka: D2.3	Objednatel: DP Ostrava, a.s.	Stavba: MR VÝŠKOVICE
Meřítko:	Kreslil: J. Valíček	List: 2	Část: PS3, ROZVADĚČ 0,6kV RU, NR, TRAM.	
	Odp. projektant: P. Polášek	Výkres: 142	Obsah: Vnitřní zapojení rychlovyplínače	
	Datum zprac.: 08/2018	Č. zak.: 010285		

[illegible][illegible]

3X

D12:1	0	+24V OVL	N(x+1)/ XP:0
D12:4	1	+24V OVL	N(x+1)/ XP:1
D12:5	2	+24V OVL	N(x+1)/ XP:2
D12:6	3	+24V OVL	N(x+1)/ XP:3
D12:7	4	+24V OVL	N(x+1)/ XP:4
D12:8	8	-24V OVL	N(x+1)/ XP:8

XP

Stupeň:	Vypracoval:	J. Vališek	Složka:	D2.3	Objednatel:	Stavba: MR VÝŠKOVICE
DPS	Kreslí:	J. Vališek	List:	2	DP Ostrava, a.s.	
Meřítka:	Odp. projektant:	P. Polášek	Výkres:	143		Část: PS3, ROZVADÉČ 0,6kV RU, NR, TRAM.
	Datum zprac:	08/2018	Č. zak.:	010285		Obsah: Svorkovnice X3, XP

