

Zadavatel:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 61974757

Název veřejné zakázky:

„Dodávka a montáž klimatizačních jednotek –

Areály tramvaje Poruba a tramvaje Moravská Ostrava“

zadávané formou zakázky malého rozsahu řízení pro sektorového zadavatele

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále jen zadavatel) obdržel v níže uvedeném termínu žádost dodavatele o vysvětlení Zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost dodavatele o vysvětlení Zadávací dokumentace zadavatel níže uvádí přesné znění žádosti a připojuje k ní vysvětlení Zadávací dokumentace.

Žádost dodavatele o vysvětlení Zadávací dokumentace č. 2 (obdržena dne 29.05.2019):

Dotaz:

Dobrý den,

chtěl bych prosím Vás si upřesnit jednu buňku v Excelu.

Konkrétně:

....

Hlučnost jednotky (dB) chlazení/topení:

....

Bere se to prosím jako hladina akustického tlaku (dB) nebo hladina akustického výkonu (dB)?

Děkuji Vám za odpověď.

Odpověď zadavatele k žádosti dodavatele č. 2 (poskytnuta dne 31.05.2019)

Odpověď:

Hlučnost jednotky je dána hladinou akustického výkonu (dB/A).

Na základě výše uvedeného zadavatel upravil Přílohu č. 4 ZD – Minimální technické požadavky. Tato upravená Příloha bude přiložena v nabídce dodavatele.

Ostatní ustanovení uvedená v dokumentech a ujednání zadávacích podmínek se nemění. Vysvětlení Zadávací dokumentace vč. upravené Přílohy č. 4 ZD – Minimální technické požadavky zadavatel zveřejní na profilu zadavatele dostupné z adresy: <https://profily.proebiz.com/profile/61974757>.

V Ostravě 31.05.2019

.....
Jana Červenková
specialista nákupu

Příloha:

- Příloha č. 4 ZD – Minimální technické požadavky oprava 31.05.2019