

Zadavatel:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 61974757

Název veřejné zakázky:

„Dodávka a montáž klimatizačních jednotek –

Areály tramvaje Poruba a tramvaje Moravská Ostrava“

zadávané formou zakázky malého rozsahu řízení pro sektorového zadavatele

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále jen zadavatel) obdržel v níže uvedeném termínu žádost dodavatele o vysvětlení Zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost dodavatele o vysvětlení Zadávací dokumentace zadavatel níže uvádí přesné znění žádosti a připojuje k ní vysvětlení Zadávací dokumentace.

Žádost dodavatele o vysvětlení Zadávací dokumentace č. 3 (obdržena dne 31.05.2019):

Dotaz:

Dobrý den,

bohužel hladinu akustického výkonu nelze minimálně splnit u splitových venkovních jednotek, kde je podmínka max. 50dB(A) akustického výkonu.

Split venkovní jednotky:

Toshiba: Akustický výkon: dB(A) chlazení/vytápění

Mirai

RAS-13BAVG-E1 Ech=3,3kW 65/66 dB(A)

Suzumi Plus

RAS-13PAVSG-E Ech=3,5kW 63/65 dB(A)

Daisekai 8

RAS-13PAVSG-E Ech=3,5kW 63/64 dB(A)

Sinclair:

Vision serie

ASH-12BIV Ech=3,2kW 62 dB(A)

Focus serie

ASH-13BIF Ech=3,5kW 62 dB(A)

Focus plus serie

ASH-13BIF Ech=3,5kW 62 dB(A)

Daikin:

Sensira

RXF35A2V1B Ech=3,3kW 62/62 dB(A)

Comfora

RXP35L5V1B Ech=3,5kW 62/62 dB(A)

Perfera

RXM35M3V1B9 Ech=3,4kW 61/61 dB(A)

atd...

Není to spíše hladina akustického tlaku?

Odpověď zadavatele k žádosti dodavatele č. 3 (poskytnuta dne 05.06.2019)

Odpověď:

Zadavatel se na základě uvedeného dotazu č. 3 rozhodl, opravit přílohu č. 4 – Minimální technické požadavky a potvrzuje, že se jedná o hladinu akustického tlaku.

Na základě výše uvedeného zadavatel upravil Přílohu č. 4 ZD – Minimální technické požadavky. **Tato upravená Příloha bude přiložena v nabídce dodavatele.**

Zadavatel současně upozorňuje, že z důvodu změny zadávacích podmínek prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 14.06.2019 do 10.00 hod.

Ostatní ustanovení uvedená v dokumentech a ujednání zadávacích podmínek se nemění. Vysvětlení Zadávací dokumentace, včetně upravené Přílohy č. 4 ZD – Minimální technické požadavky zadavatel zveřejní na profilu zadavatele dostupné z adresy: <https://profily.proebiz.com/profile/61974757>.

V Ostravě 05.06.2019

.....
Jana Červenková
specialista nákupu

Příloha:

- Příloha č. 4 ZD – Minimální technické požadavky oprava 05.06.2019