

Zadavatel:

**Dopravní podnik Ostrava a.s.**

se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
IČO: 61974757

Název veřejné zakázky:

**„Revitalizace tramvajové smyčky Hlučínská“**

**ev. č. NR-08-19-PŘ-Ko**

řízení zadávané formou zakázky malého rozsahu

### VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 7

Zadavatel Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále jen zadavatel) obdržel v níže uvedeném termínu žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel níže uvádí přesné znění žádosti a připojuje k ní vysvětlení zadávací dokumentace.

#### Žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 (obdržena dne 03.07.2019):

Máme níže uvedený dotaz na akci: „Revitalizace tramvajové smyčky Hlučínská“:

Součástí stavby SO 05 je protlak (p. č. 106) tento protlak je navržen v malé hloubce pod terénem, žádáme o přehodnocení projektantem.

Předem děkuji za odpověď.

#### Odpoověď zadavatele k žádosti dodavatele č. 1 (poskytnuta dne 10.07.2019)

Nově navrhovaná splašková kanalizace vedená přes dotčenou křižovatku je navržena ve spádu 2,0 % pro DN 160, kanalizaci lze uložit ve spádu 1% při navýšení průměrů potrubí na DN 200, v tomto případě by kanalizace byla vedena ve hl. 1,50m pod TK dotčené koleje.  
Prosím o zohlednění při nacenění.

#### Zadavatel upřesňuje odpověď uvedenou ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 ze dne 21.6.2019 k žádosti dodavatele č. 2 obdržené dne 18.06.2019,

##### Ad 1.

SO 05, pol. č. 37 je počítána:  $40 \cdot (0,180 + 0,250) \cdot 1,25 \cdot 1,90$  kde, je uvažováno s plochou 40m<sup>2</sup> a mocností jednotlivých vrstev tl. 180 a 250mm, objemová hmotnost 1,90t/m<sup>3</sup> a rezervou pro zhutnění, nebo nerovnosti 25%.

Položky č 35 a 36 v SO 05 již dodávku materiálu obsahují. Pokud tedy dodavatel naceňuje dodávku materiálu v položkách č. 35 a 36, nacení položku č. 37 nulou.

##### Ad 2.

Pol. č. 234 v SO 05 byla přesunuta z oddílu 766 kce truhlářské do oddílu 764 kce klempířské.

##### Ad 3.

U pol. č. 231 v SO 05 byl změněn popis položky. Položka zahrnuje oplechování atiky plastem potaženým plechem tl. 0,70, R.Š. 250mm.

Ad 4.

U pol. č. 242 (zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60, 70, 80, 90 x 197 cm, tl. 18 – 25 cm, dub, buk) v SO 05 bylo opraveno množství z 5 kusů na 13 kusů.

U pol. č. 243 (dveře vnitřní otevíravé jednokřídlové vč. kování – dle investora) nedochází ke změně množství – dveře vnitřní celkem 8 ks – viz Výpis PSv 1/z – 800/1970, pozn. nadsvětlíky jsou uvažovány v okenní sestavě – 4/z.

Ad 5.

Položky uvedené v příloze Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 byly aktualizovány do soupisu prací.

**Vysvětlení zadávací dokumentace z vlastního uvážení**

Zadavatel upravil popis položek č. 147 a 148 v SO 05.

**S ohledem na změnu zadávacích podmínek zadavatel současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 07.08.2019 do 10:00 hod.**

Ostatní ustanovení uvedená v dokumentech a ujednání zadávacích podmínek se nemění. Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel zveřejní na profilu zadavatele: <https://profily.proebiz.com/profile/61974757>.

V Ostravě 10. 07. 2019

.....  
Ing. Eva Kolarčíková  
specialista nákupu

Přílohy:

příloha č. 3 – Oceněný soupis prací\_oprava 10.07.2019