

Zadavatel:

**Dopravní podnik Ostrava a.s.**

se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
IČO: 61974757

Název veřejné zakázky:

**„Revitalizace tramvajové smyčky Hlučínská“**

**ev. č. NR-08-19-PŘ-Ko**

řízení zadávané formou zakázky malého rozsahu

### VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 9

Zadavatel Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále jen zadavatel) obdržel v níže uvedeném termínu žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel níže uvádí přesné znění žádosti a připojuje k ní vysvětlení zadávací dokumentace.

#### Žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 (obdržena dne 18.07.2019):

**Dotaz č.1:**

Nesoulad mezi položkami v soupisu prací a výpisem prvků.

Soupis prací-SO 05- Revitalizace budovy sociálního vybavení:

položka č.235-3/z okno hliníkové plastové 2700/2100 mm otevíravé + vyklápěcí, kus 6

položka č.236-4/z okno hliníkové plastové 2700/2100 mm otevíravé + vyklápěcí, kus 3

položka č.237- okno plastové dvoukřídlé otvíravé a vyklápěcí 150 x 150 cm, kus 1

položka č.238- okno hliníkové plastové 2700/900 mm otevíravé + vyklápěcí, kus 2

položka č.239- Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu pevných do zdiva, kus 12

Projektová dokumentace, SO 05-Revitalizace budovy sociálního vybavení, příloha č.7-Výpis PSV:

3/Z-OKNO 2700/2100, okno hliníkové částečně otevíravé, sklápěcí a částečně pevně zasklené (viz. schéma), zasklené izolačním dvojsklem, okna budou opatřena folií proti mechanickému poškození.

barva dle požadavku investora, celkem 6ks

4/Z-OKNO 2700/2100, okno hliníkové částečně otevíravé, sklápěcí a částečně pevně zasklené (viz. schéma), zasklené izolačním dvojsklem, okna budou opatřena folií proti mechanickému poškození.

barva dle požadavku investora, celkem 3ks

5/Z-OKNO 2700/2100, okno hliníkové částečně otevíravé, sklápěcí a částečně pevně zasklené (viz. schéma), zasklené izolačním dvojsklem, okna budou opatřena folií proti mechanickému poškození.

barva dle požadavku investora, celkem 1ks

6/Z-OKNO 2700/2100, okno hliníkové částečně otevíravé, sklápěcí a částečně pevně zasklené (viz. schéma), zasklené izolačním dvojsklem, okna budou opatřena folií proti mechanickému poškození.

barva dle požadavku investora, celkem 2ks

Žádáme zadavatele o vysvětlení a případnou opravu.

**Dotaz č.2:**

Soupis prací-SO 05- Revitalizace budovy sociálního vybavení:

položka č.73- kanalizace stěnami a podlahou či stropem", m 2

Žádáme zadavatele o vysvětlení a upřesnění položky.

**Dotaz č.3:**

Soupis prací-SO 05- Revitalizace budovy sociálního vybavení:

položka č.111- Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km, t 1878,6

Domníváme se, že jde o položku 997006519--Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku,

**Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km**

Žádáme zadavatele o vysvětlení a případnou opravu.

**Dotaz č.4.:**

Soupis prací - SO 02- Nástupiště, chodníky a zpevněné plochy, městský mobiliář:

položka č. 40- Odkup rozebraných zádlažbových panelů, t 344,08

Žádáme zadavatele o vysvětlení, jakým způsobem si představuje ocenění položky?

**Dotaz č.5.:**

V soupisu prací z Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 (oprava ze dne 10. 7. 2019) je v objektu SO 05 – Revitalizace budov položka č. 131, která má v názvu položky pravděpodobně poznámku.

131	K	741C06	1. Položka obsahuje: – výkop a zához díry pro trubku v zemině tř.4 o velikosti 1000x1000x1000mm – zemní jímku do volného terénu sestávající z : trubky o průměru 400/5mm o délce 80cm, viko – uzemňovací kruh s Fezn 30x4mm do trubky vč. montáže, štěrkového záspy v trubce po montáži do výšky 60cm a úpravy povrchu terénu v okolí uzemňovací jímky 2. Položka neobsahuje:	kus	1,000
-----	---	--------	--	-----	-------

Žádáme zadavatele o vysvětlení a případnou opravu soupisu prací.

**Odpověď zadavatele k žádosti dodavatele č. 1 (poskytnuta dne 24.07.2019)****Ad dotaz č. 1, 2, 3 a 5**

Zadavatel zpracovává odpověď na výše uvedené dotazy. Jakmile bude mít odpovědi k dispozici, zveřejní je.

Zadavatel dále uvádí, že se zveřejněním odpovědí na dotazy dojde zároveň k prodloužení lhůty pro podání nabídek

**Ad dotaz č. 4**

Položka č. 40 v SO 02 souvisí s položkou č. 39. Vybourané zádlažbové panely bude potřeba někde uložit anebo použít, v pol. č. 39 je uvedena pouze doprava.

Pro položku č.40:

- Pokud zhotovitel má možnost odkoupit od investora panely k dalšímu použití, může minusovou hodnotou za odkup snížit cenu
- Pokud potřebuje tyto panely uložit za poplatek na skládce, připočte si plusovou hodnotu za odpad, skládkovné apod.

Ostatní ustanovení uvedená v dokumentech a ujednání zadávacích podmínek se nemění. Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel zveřejní na profilu zadavatele: <https://profily.proebiz.com/profile/61974757>.

V Ostravě 24. 07. 2019

.....  
Ing. Eva Kolarčíková  
specialista nákupu