

## ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ – VÝMĚNA OSVĚTLENÍ

### TECHNICKÝ POPIS ZAKÁZKY

Současné osvětlení v učebnách školy je zastaralé a nevyhovující současné legislativě. Zakázka řeší výměnu stávajících osvětlovacích těles v uvedených místnostech za nová LED svítidla dle specifikace výkazu výměr. Nově instalované osvětlení tříd **musí splňovat** zejména požadavky ČSN EN 12464-1 a Vyhlášky č.410 O hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělání dětí a mladistvých. Součástí zakázky je provedení revize nově nainstalovaného elektrozařízení. Revize může provádět pouze certifikovaný revizní technik s platným osvědčením pro provádění revizí elektrických zařízení v daném prostředí, jenž je zaměstnancem certifikované revizní firmy, která vlastní oprávnění k provádění revizí elektrických zařízení dodavatelským způsobem a má platné pověření ke kvalifikovanému provedení elektro revizí.

Výměna svítidel bude provedena v rozsahu:

#### II. NP

38 – Úklidová místnost  
39 – Úklidová místnost  
40 – Kabinet přírodopisu  
41 – Třída  
42 – Třída  
43 – Třída  
44 – Sborovna  
45 – Cvičná kuchyně  
46 – Místnost zástupce ředitele  
47 – Ředitelna  
48 – Třída  
49 – Třída  
50 – Třída  
51 – Kabinet ČJ  
WC – Dívky  
WC – Chlapci  
WC – Učitelé

#### III. NP

55 – Kancelář účetní  
56 – Třída  
57 – Třída  
58 – Třída  
59 – Kabinet fyziky  
60 – Odborná učebna  
61 – Jazyková učebna  
62 – Třída  
63 – Třída  
64 – Třída  
65 – Kabinet psychologa  
66 – Úklidová místnost  
67 – Úklidová místnost  
WC – Dívky  
WC – Chlapci  
WC – Učitelé