



Povodí Odry
státní podnik



Došlo

Váš dopis zn.: 0300/MJ

Ze dne:

Sweco Hydroprojekt a.s.

11. 08. 2015

Naše zn.: 10607/9233/54.9/2015

Vyřizuje: Ing. Jarmila Kovářová

Tel.: 596 657 347

E-mail: Jarmila.Kovarova@pod.cz

Varenská 49, P.O.BOX č. 202

729 02 Ostrava

Čj.: 04 Af

Datum: 10.8.2015

„Areál autobusy Hranečník - Rekonstrukce ČOV“- stanovisko k dokumentaci pro stavební povolení

Předložená projektová dokumentace výše uvedené stavby řeší rekonstrukci obou stávajících ČOV, tj. biodiskové ČOV Biofluid 15 a ČOV AS-Variocomp ve stávajícím oploceném areálu autobusů na Hranečníku ve Slezské Ostravě.

V současné době je využívána pouze biodisková ČOV, u níž bude v rámci rekonstrukce vyměněn opotřebený biokontaktor za nový a provedena výměna dalších komponent čistírny (nový kryt, pochůzný rošt, rozvaděč). Nepoužívaná ČOV AS-Variocomp bude stavebně upravena, odtok z ní zaslepen a nově vyspádovaná podzemní jímka tak bude přebudována na vstupní ČS vystrojenou 2 kalovými čerpadly pro následné řízené přečerpávání splaškových odpadních vod na rekonstruovanou biodiskovou ČOV o kapacitě 120 EO, $Q_{24} = 18 \text{ m}^3/\text{d}$. Na přítoku do ČS bude osazen česlicový koš. Odtok vyčištěných vod z biodiskové ČOV zůstane napojen do stávající kanalizace zaústěné do vodního toku Lučina.

Po dobu stavby budou veškeré splaškové vody z areálu akumulovány a odváženy k likvidaci odbornou firmou na vhodnou ČOV. Zahájení i ukončení stavby se předpokládá v r. 2016.

Jako správce povodí a správce dotčeného vodního toku nemáme proti realizaci předmětné rekonstrukce námitek s tím, že z hlediska ochrany jakosti povrchových vod požadujeme zabezpečit staveniště účinnými prostředky proti případným únikům nebezpečných látek z používaných mechanismů a vozidel tak, aby nedošlo ke znečištění blízkého vodního toku a okolního terénu. Předmětná stavba není v rozporu s Plánem hlavních povodí ČR a Plánem oblasti povodí Odry.

Toto stanovisko má platnost dva roky od data vydání.

Povodí Odry,
státní podnik
701 26 Ostrava, Varenská 49
IČ: 70890021, DIČ: CZ70890021

Ing. Břetislav T u r e č e k

vedoucí odboru

vodohospodářských koncepcí a informací

Příloha:

PD

Na vědomí:

záv.2 Frýdek-Místek, VHP Ostrava

Státní podnik Povodí Odry zpracovává osobní údaje dle zákona č. 101/2002 Sb. v platném znění. Bližší informace naleznete na webových stránkách.

Doručovací adresa:

Povodí Odry, státní podnik
Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava
E-mail: info@pod.cz

IČ: 70890021, DIČ: CZ70890021
Zapsán v OR u Krajského soudu
v Ostravě, spisová značka AXIV 584

Bankovní spojení:
KB Ostrava
č. ú.: 97104761/0100

www.pod.cz