LIST Č.	OBSAH LISTU
306M/16–03.1	TITULNÍ LIST, PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA NAPÁJENÍ
306M/16–03.2	ROZVÁDĚČ RC1 – ČÁST 1
306M/16–03.3	ROZVÁDĚČ RC1 – ČÁST 2
306M/16–03.3	ROZVÁDĚČ RC1 – ČÁST 3
306M/16–03.3	ROZVÁDĚČ RC1 – ČÁST 4

PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA PŘENOSU





KRYTÍ: IP40/20
TYP SKŘÍNĚ: STA 2000x600+800+800+800x800
PŘÍVOD: SPODEM ROZVADĚČE
BARVA SKŘÍNĚ: RAL 7032

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3 PE, 525V, AC 50 Hz, IT
1 PEN, 230V, AC 50 Hz, TN–C
1 DC, 24V, DC IT

POZNÁMKA:

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3PEN~50Hz, 400V/TN–C
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM JE PROVEDENA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE POMOCÍ NADPROUDOVÝCH JISTÍCÍCH PRVKŮ DLE ČSN 33 2000–4–41, ed.2 – OCHRANA V SÍTÍCH TN

KRYTÍ: min IP40/IP20 TYP: SKŘÍŇOVÝ

PŘÍVOD JE U ROZVÁDĚČE PROVEDEN KABELEM SPODEM
VÝVODY JSOU U ROZVÁDĚČE PROVEDENY KABELY SPODEM
NÁTĚR DLE STANDARDNÍHO PROVEDENÍ VÝROBCE

UPOZORNĚNÍ:

PRO POTŘEBU PROJEKČNÍCH PRACÍ BYLO UVAŽOVÁNO S KONKRETNÍMI VÝROBCI A VÝROBKY. UVEDENÉ INFORMACE. NEJSOU ZÁVAZNÉ A JE MOŽNÉ JE NAHRADIT JINÝMI. VŽDY VŠAK MUSÍ BÝT DODRŽENY MINIMÁLNÍ VLASTNOSTI A PARAMETRY VÝROBKŮ UVEDENÝCH V TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI.

Měřítko: ---	Odp.projekt.:	Turynek M.		Schválil:	Kopčák A.		ZÁVODNÝ ELEKTRO s.r.o.
	Zpracoval:	Kopčák A.		Datum:	10/2016		
	Kreslil:	Kopčák A.		Stupeň :	RDS		
ZÁVODNÝ ELEKTRO s.r.o. Lhotka 180 739 47 Kozlovice Tel: 558 686 488	**Akce:** Dopravní podnik Ostrava a.s. A- Kompenzace trakční měnírny Kolejní DP Ostrava a.s.					Vyr. číslo	
						Zakázka:	306M/16
Investor: Dopravní podnik Ostrava a.s. Poděbradova 494/2 702 00 Moravská Ostrava	**Název výkresu:** **Schéma zapojení RC1**					Číslo výkresu: 306M/16–03	