

Zadavatel:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

se sídlem Poděbradova 494/2, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ: 702 00

IČO: 61974757, DIČ: CZ61974757

zápis: vedený u Krajského soudu Ostrava, oddíl B, vložka číslo 1104

Veřejná zakázka: „Nákup 1 ks nového speciálního nákladního vozidla s pohyblivou pracovní plošinou pro práci pod napětím“
otevřené řízení

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

(podle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
(dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále jen „zadavatel“) obdržel v níže uvedeném termínu žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel níže uvádí přesné znění žádosti a připojuje k ní vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu ust. 98 ZZVZ.

Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel zároveň zveřejní na profilu zadavatele.

Žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 (obdržena dne 06. 10. 2017):

Žádost o vysvětlení č. 1

Zadavatel v příloze č. 3 ZD – Technická specifikace vymezil požadavek na technické kvalifikační předpoklady následovně:

Nástavba:

- Plošina bude vybavena kontinuálním kontrolním systémem pro měření izolačního stavu vlastních izolací.

Dodavatel se domnívá, že tento požadavek je takto technicky nerealizovatelný, neboť při kontinuální kontrole izolace dochází k přemostění jednotlivých izolátorů pomocí měřidla a izolační vlastnosti pak pozbývají deklarovaných parametrů. Dodavatel proto žádá o bližší vysvětlení nebo vypuštění tohoto požadavku.

Odpověď zadavatele k žádosti dodavatele č. 1 ze dne 06. 10. 2017

Ad.1) Zadavatel k dotazu upřesňuje, že se jedná o diagnostické měřicí zařízení (dále také jen „zařízení“), které neustále kontroluje/měří izolační odpor mezi pracovním košem a „zemí“ (kostrou vozidla). V případě poklesu hodnoty izolace pod kritickou mez (mezní parametry lze v zařízení nastavit), kontrolní systém vydá optický a akustický signál. Zařízení je umístěno poblíž vstupu na pracovní plošinu. Zařízení nenahrazuje ani nesupluje předepsané izolační zkoušky dle ČSN/EN. Zařízení slouží pouze jako informativní kontrolní systém, avšak

zadavatel jej považuje za **zásadní bezpečnostní zařízení poskytující informace pro obsluhu vozidla**, které může kdykoliv před vstupem na pracovní plošinu zkontrolovat, zda je „plošina standardně izolovaná“, tedy bezpečná pro práci pod napětím. Zadavatel dále upozorňuje na svůj požadavek týkající se možnosti pracovat za mírného deště. V takovém případě pak toto zařízení zároveň slouží jako „pomůcka“ pro obsluhu vozidla, která s ohledem na okolní vlhkost a hydrometeorologické podmínky detekuje, zda je práce na plošině ještě bezpečná. Zadavatel v neposlední řadě uvádí, že zmíněný kontrolní systém pro měření izolačního stavu vlastních izolací je na trhu v ČR běžně dostupný.

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti a v souvislosti s požadavkem zadavatele na zajištění bezpečnosti zaměstnanců při práci na plošině při napětí, trvá zadavatel na splnění tohoto požadavku.

V Ostravě dne 09. 10. 2017



Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2

702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
18

Ing. Bohuslav Kočí
vedoucí odboru veřejné zakázky