



Vaše značka.:

Ze dne:

Naše značka: NVZ-49-17-PŘ-Ho

Vyřizuje: Bc. Karla Holušová

Tel.: 59 740 1308

Fax: 59 740 1095

E-mail: kholusova@dpo.cz

Datum: 25. 07. 2017

Odpovědi na vznesené dotazy - poptávkové řízení „Rekonstrukce rozvodny 400V v budově dílen Ekova Elektrik“.

V průběhu výše uvedeného zadávacího řízení obdržel zadavatel dne 20. 07. 2017 následující dotaz:

Dotaz č. 1:

„chci se zeptat, zda trváte na provedení transformátoru dle zadání, tj.

Materiál vodiče primárního vinutí Cu

Materiál vodiče sekundárního vinutí Al

protože oproti provedení Al/Al, je to požadované dražší řádově o několik set tisíc za kus“

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Zadavatel se rozhodl změnit technickou specifikaci transformátoru a tímto také mění zadávací podmínky následovně:

- Materiál vodiče primárního vinutí Al
- Materiál vodiče sekundárního vinutí Al

Bližší parametry transformátoru jsou uvedeny v Technicko-obchodní specifikaci oprava 25.07.2017.

Informace zadavatele

Zadavatel v návaznosti na výše uvedené prodlužuje termín pro podání nabídek, viz. bod 3.1. ZD, následovně:

Lhůta pro podání nabídek končí **21. 08. 2017 v 10:00 hodin.**

Zadavatel tuto odpověď na dotaz zveřejní na Profilu zadavatele <http://www.ppe.cz/v2/profil/dpo/> pod názvem:

„*Dodatečná informace - odpovědi na dotazy 25.07.2017*“.

Zároveň zadavatel zveřejní dokumenty pod názvem:

„*Technicko – obchodní specifikace oprava 25.07.2017*“

„*Zadávací dokumentace oprava 25.07.2017*“

Ostatní ustanovení uvedená v dokumentech a ujednání zadávacích podmínek se nemění.

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2

702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

18

Ing. Bohuslav Kočí

vedoucí odboru veřejné zakázky