

31-03-2015

2146 / 10 / KON.



**Ostravské vodárny  
a kanalizace a.s.**

**8a**

Váš dopis zn.: 115/15/Ko  
Ze dne: 13. března 2015  
Naše zn.: 6.1/8025/2396/15/Ku  
  
Vyřizuje: Ing. Jarmila Kubušová  
Tel.: 597 475 191  
Fax.: 596 118 217  
E-mail: kubusova.jarmila@ovak.cz

OSA projekt s.r.o.  
Vlasta Konupčíková  
Kafkova 1133/10  
702 00 OSTRAVA

Datum: 30. března 2015

#### Vyjádření pro účely stavebního řízení

Stavba: Areál trolejbusu - Rekonstrukce vjezdu do Areálu trolejbusu Ostrava, Dopravního podniku Ostrava a.s.  
Katastr: Moravská Ostrava  
Ulice: Sokolská třída  
Parcely: dle mapy oblasti  
Stavebník: Dopravní podnik Ostrava a.s.

Předmětem stavby je rekonstrukce stávajícího vjezdu a zastávky MHD. Stavba se netýká nové vodovodní ani kanalizační přípojky.

Srážkové vody ze zpevněných ploch budou odváděny stávajícími i nově navrhovanými dešťovými vpustěmi do stávající areálové kanalizace napojené do kanalizace pro veřejnou potřebu, která následně odvádí odpadní vody na městskou ČOV v Ostravě – Přívoze. Množství srážkových vod se nemění.

V místě stavby se nacházejí vodovodní řad DN 100 a kanalizační stoka DN 1900 pro veřejnou potřebu v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Orientační umístění sítí ve Vámi předložené koordinační situaci odpovídá našim podkladům.

S výše uvedenou stavbou souhlasíme v souladu s předloženou dokumentací.

Realizace stavby bude provedena za těchto podmínek:

1. Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou respektována dle zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů § 23 (ochranná pásma) a příslušných ČSN, zejména ČSN 73 6005 (prostorové uspořádání sítí).

Ochranná pásma řadů od vnějšího lince stěny potrubí na každou stranu:

- u vodovodu a kanalizace do průměru 500 mm (včetně) - 1,5 m
- u vodovodu a kanalizace nad průměr 500 mm - 2,5 m
- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího lince stěny potrubí zvyšují o 1,0 m

V ochranném pásmu nelze vysazovat stromy a keře, umisťovat zařízení stavenišť, budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru s výjimkou úpravy povrchu.

2. V souladu s ustanovením § 153, odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., v platném znění bude před zahájením prací provedeno přesné vytyčení našich zařízení v dotčeném území. Vytyčení je možno objednat na našem oddělení dokumentace, tel. 597 475 103.
3. Při provádění zemních prací musí být ve vzdálenosti 1,5 m na každou stranu od potrubí výkop prováděn ručně.

Platnost vyjádření je 2 roky.

**Ostravské vodárny a kanalizace a.s.**

Nádražní 28 / 3114 

729 71 Ostrava - Moravská Ostrava



Ing. Jarmila Kubušová  
technický pracovník oddělení dokumentace

Přílohy  
Situace

# 8a

