



RWB, 20.4.2015 *[Signature]*



**PROTOKOL O VYTYČENÍ**  
**PLYNÁRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ (PZ) – ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ (EZ) RWE**

Číslo:

RWE Distribuční služby, s.r.o.  
Plynárenská 499/1  
657 02 Brno

IČ: 27935311  
DIČ: CZ27935311  
oddíl C, vložka 57165

**Stanovisko RWE DS**

Ze dne:

Č.j.: 500/05/245

**Investor (žadatel)**

Jméno:

OSA projekt s.r.o.

Adresa:

Kačkova 1133/10 Ostrava

Telefon:

**Název stavby:**

Místo stavby:

Ostrava

Ulice:

Sokolova tr.

Číslo pop./orient.: 64/3263

**Rozsah vytyčovaného PZ, EZ**

(uvést např. ulice, od č.p. do č.p. v rozsahu vyznačeném na map. situaci, od bodu do bodu)

Sokolova tr.

Rozsah vytyčeného zařízení v (m):

VIZ MAPA

**Vytyčení bylo provedeno**

HLoubKA ULOŽENÍ PLYNOVODY OVĚŘENA SONDOU 1,5m

☐ Vizuálně, dle orientačního zaměření (dle ověřené dokumentace RWE DS)

☒ Hledačem typu

ED 4000

☐ Za pomoci kontrolních sond

Dne:

20.4.2015

**Vedení trasy bylo vizuálně vyznačeno v terénu**

☒ Barvou

☐ Kolíky

☐ Pomoci vnějších znaků

Při provádění prací je nutné dodržet stanovisko RWE DS.

Veškeré zemní práce v blízkosti plynovodu je nutné provádět ručně – u NTL, STL PZ, EZ 1 m, u VTL PZ 4 m na každou stranu. Práce v bezprostřední blízkosti PZ, EZ provádět tak, aby nedošlo k porušení izolace nebo stěny PE potrubí. Jakékoliv nejasnosti v průběhu prací v blízkosti plynovodu konzultujte s RWE DS. Přesné hloubkové uložení nebylo stanoveno. Toto je nutno ověřit ručně kopanou sondou. V případě nejasné trasy PZ, EZ budou v místech označených na situačním zákresu provedeny se zvýšenou opatrností rovněž ručně vykopané sondy k upřesnění umístění PZ, EZ.

Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu PZ, EZ bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnost v ochranném pásmu PZ, EZ a kontrola PZ, EZ. Kontrolu je možné objednat min. 5 dnů předem na: [www.rwe.cz](http://www.rwe.cz) nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.

Objednatel prohlašuje, že vytyčení bylo provedeno v požadovaném rozsahu.

**Vytyčení provedl**

**Vytyčení převzal (organizace, provádějící firma)**

Organizace:

Jméno:

Holanda Křivánek

Funkce:

Montér

Telefon:

602 782 644

Podpis:

AKC

Jméno:

BOUCELIK BRONISLAV

Funkce:

Telefon:

976 654 239

Podpis:

BK7

Vytyčení má platnost 2 měsíce.

**Přílohy:**

Stanovisko OSS  
Informační tiskopis  
Mapová situace

**RWE**

The energy to lead

7b

NONSTOP

ZÁKAZNICKÁ LINKA

840 11 33 55

[info@rwe.cz](mailto:info@rwe.cz)