



5a

OSA projekt s.r.o.
Vlasta Konupčíková
Kafkova 1133/10
702 00 Ostrava

Váš dopis značky
114/15/Ko

/ ze dne
10.03.2015

Naše značka
24401/Kh/300315-8

Vyřizuje / tel.
Kohut / 595 707 115
mobil 602 750 146
marek.kohut@veolia.com

V Ostravě dne
30.03.2015

"Areál trolejbusy Ostrava - Rekonstrukce vjezdu do Areálu trolejbusy Ostrava, Dopravního podniku Ostrava" - vyjádření Veolia Energie ČR, a.s. k projektové dokumentaci pro stavební řízení

Dle předložené projektové dokumentace pro stavební řízení a ve vyznačeném zájmovém území dojde stavbou k dotčení primárních rozvodů tepla, které se nachází ve správě Veolia Energie ČR, a.s. Průběh našich sítí je v dokumentaci zakreslen správně, parovod je v části vjezdu uložený v průlezném železobetonovém kanále a parovodní přípojka je řešena tzv. předizolovaným systémem. Souhlasíme s realizací stavby dle předložené projektové dokumentace pro stavební řízení při dodržení následujících podmínek:

- 1) Požadujeme aby práce v ochranném pásmu teplotního zařízení byly prováděny ručně se zvýšenou opatrností, bez použití mechanismů. V místech, kde dojde k souběhu nebo křížení s teplotními zařízeními požadujeme v průběhu zemních prací a před záhozem kontrolu zástupcem provozu se zápisem do stavebního deníku, zda nebylo naše zařízení poškozeno.
- 2) Stávající poklopy šachtic umístěné v části rekonstruovaného vjezdu do areálu, budou vyměněny za nové se zachováním stávajícího rozměru a třídou zatížení min. D400, stávající poklopy šachtic umístěné v části rekonstruované zpevněné plochy, budou vyměněny za nové z kompozitního materiálu se zachováním stávajícího rozměru a třídou zatížení min. C250. Při výměně a instalaci podle úrovně asfaltovaného povrchu, požadujeme průběžnou kontrolu a po ukončení převzetí zodpovědným pracovníkem příslušného provozu, viz. níže.
- 3) Vyspádování vjezdu a zpevněné plochy bude provedeno tak, aby bylo zabráněno stékání dešťové vody do šachtic primárního rozvodu tepla.

Obecné podmínky:

Stavebník zajistí ochranu teplotního zařízení v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění, ČSN 736005 a v souladu s ostatními platnými předpisy a je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavební činnosti nedošlo k poškození teplotního zařízení.

Veolia Energie ČR, a.s.

Sídlo: 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 318.
IČO: 451 93 410, DIČ: CZ45193410
Tel.: + 420 596 609 111, Zákaznická linka: 800 800 860
www.veoliaenergie.cz, www.veolia.cz

Kontaktní adresa:
Veolia Energie ČR, a.s.
Region Severní Morava
Elektrárnská 5562/17, 709 74 Ostrava - Třebovice
Tel.: + 420 596 904 111, fax: + 420 596 904 693



V této souvislosti odpovídá jak za škody způsobené na zařízení teplotní společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu teplotního zařízení během stavby a po jejím dokončení je povinen zajistit splněním následujících podmínek:

1. Písemně nebo telefonicky uvědomit Závod Distribuce a služby, resp. příslušnou služebnu provozu o zahájení zemních prací nejméně 7 dnů předem.

2. Před zahájením zemních prací zabezpečit vytýčení přesné polohy teplotního zařízení zodpovědným pracovníkem závodu Závod Distribuce a služby, t.j. pracovníkem příslušného provozu, viz. níže. Prokazatelně s vytýčením seznámit pracovníky, kteří budou práce v blízkosti teplotního zařízení provádět.

3. Zemní práce do vzdálenosti 2,5 m na každou stranu od svislé roviny vedené po obou stranách teplotního zařízení budou prováděny ručně se zvýšenou opatrností, tedy bez použití mechanizačních prostředků.

4. Na vytýčenou trasu teplotního zařízení a v jeho ochranném pásmu nebude uskládán žádný stavební materiál či zemina. Nebude v něm prováděna žádná činnost, která by ohrožovala bezpečný a spolehlivý provoz teplotního zařízení včetně přístupu k zařízení Veolia Energie ČR, a.s.


5. Neprodleně ohlásit každé poškození teplotního zařízení na Zákaznickou linku tel. č. 800 800 860.


V místech, kde dojde k souběhu nebo křížení s teplotním zařízením požadujeme před záhozem převzetí zástupcem provozu se zápisem do stavebního deníku. Síť vám v terénu vytýčí - provoz Ostrava-Střed (oblast Ostrava-Střed, Svinov, Martinov, Šalamouna, Slovenská, Slezská Ostrava - primární síť p. Radim Venclík e-mail radim.venclik@veolia.com tel. 596 635 220, mobil 602 520 746).

Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření, bude stavební činnost a úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu teplotního zařízení považována podle § 87 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb. jako činnost bez našeho předchozího písemného souhlasu. Informace o teplotním zařízení smí být použity pouze pro uvedený účel, nesmí být poskytnuty třetí osobě ani dále jakýmkoliv způsobem šířeny nebo využívány.

Platnost vyjádření je 1 rok.

Zůstáváme s pozdravem


Ing. Libor Valový
Náměstek Distribuce a služeb

 **VEOLIA**
Veolia Energie ČR, a.s.
Region Severní Morava
Závod Distribuce a služby
Ostrava

Příloha: Bez přílohy.

Veolia Energie ČR, a.s.

Sídlo: 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 318.
IČO: 451 93 410, DIČ: CZ45193410
Tel.: + 420 596 609 111, Zákaznická linka: 800 800 860
www.veoliaenergie.cz, www.veolia.cz

Kontaktní adresa:

Veolia Energie ČR, a.s.
Region Severní Morava
Elektrárnská 5562/17, 709 74 Ostrava - Třebovice
Tel.: + 420 596 904 111, fax: + 420 596 904 693