



OSA projekt s.r.o.
Ing. Martin Ciešlar
Kafkova 1133/10
702 00 Ostrava

Váš dopis značky	/ ze dne	Naše značka	Vyřizuje / tel.	V Ostravě dne
017/15/Ci-05	15.01.2015	24550/Lie/210115-5	Liebzeit /	21.01.2015
			596 904 624	
			724 616 023	
			edgar.liebzeit@veolia.com	

Stavba: „Areál trolejbusy Ostrava - Rekonstrukce vjezdu do areálu trolejbusy Ostrava, Dopravního podniku Ostrava a.s.“ - vyjádření k dotčení tepelných sítí v majetku Veolia Energie ČR, a.s.

Dle vámi předložené situace s vyznačeným zájmovým územím dojde k dotčení podzemních v ŽB kanálu uložených parovodů, které se nachází v majetku Veolia Energie ČR, a.s. Průběh našich sítí vám zasíláme v příloze na situaci 1:500. Požadujeme respektovat zákonné ochranné pásmo tepelného zařízení, t.j. zajistit odstup min. 2,5 m od jeho vnější hrany.

Žádáme o předložení projektové dokumentace s doplněním našich sítí ke schválení a to vedoucímu sektoru Ostrava-Střed - Ing. Kortusovi (e-mail roman.kortus@veolia.com, mobil 606 779 975). K tomu si můžete vyžádat podklady u Ing. Liebzeita – tel. 596 904 624, mobil 724 616 023.

Obecné podmínky:

Stavebník zajistí ochranu teplotního zařízení v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění, ČSN 736005 a v souladu s ostatními platnými předpisy a je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavební činnosti nedošlo k poškození teplotního zařízení. V této souvislosti odpovídá jak za škody způsobené na zařízení teplotní společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu teplotního zařízení během stavby a po jejím dokončení je povinen zajistit splněním následujících podmínek:

1. Písemně nebo telefonicky uvědomit Závod Distribuce a služby, resp. příslušnou služebnu provozu o zahájení zemních prací nejméně 7 dnů předem.

2. Před zahájením zemních prací zabezpečit vytýčení přesné polohy teplotního zařízení zodpovědným pracovníkem závodu Závod Distribuce a služby, t.j. pracovníkem příslušného provozu, viz. níže. Prokazatelně s vytýčením seznámit pracovníky, kteří budou práce v blízkosti teplotního zařízení provádět.

3. Zemní práce do vzdálenosti 2,5 m na každou stranu od svislé roviny vedené po obou stranách

Veolia Energie ČR, a.s.

Sídlo: 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 318.
IČO: 451 93 410, DIČ: CZ45193410
Tel.: + 420 596 609 111, Zákaznická linka: 800 800 860

www.veolia.cz, www.veoliaenergie.cz

Kontaktní adresa:

Veolia Energie ČR, a.s.
Region Severní Morava
Elektrárnská 5562/17, 709 74 Ostrava - Třebovice
Tel.: + 420 596 904 111, fax: + 420 596 904 693

Li



teplárenského zařízení budou prováděny ručně se zvýšenou opatrností, tedy bez použití mechanizačních prostředků.

4. Na vytýčenou trasu teplárenského zařízení a v jeho ochranném pásmu nebude uskladňován žádný stavební materiál či zemina. Nebude v něm prováděna žádná činnost, která by ohrožovala bezpečný a spolehlivý provoz teplárenského zařízení včetně přístupu k zařízení Veolia Energie ČR, a.s.

5. Neprodleně ohlásit každé poškození teplárenského zařízení na Zákaznickou linku tel. č. 800 800 860.

V místech, kde dojde k souběhu nebo křížení s teplárenským zařízením požadujeme před záhozem převzetí zástupcem provozu se zápisem do stavebního deníku. Sítě vám v terénu vytýčí - provoz Ostrava-Střed (oblast Ostrava-Střed, Svinov, Martinov, Šalamouna, Slovenská, Slezská Ostrava - primární síť p. Radim Venclík e-mail radim.venclik@veolia.com tel. 596 635 220, mobil 602 520 746).

Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření, bude stavební činnost a úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu teplárenského zařízení považována podle § 87 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb. jako činnost bez našeho předchozího písemného souhlasu. Informace o teplárenském zařízení smí být použity pouze pro uvedený účel, nesmí být poskytnuty třetí osobě ani dále jakýmkoliv způsobem šířeny nebo využívány.

Platnost vyjádření je 1 rok.

Zůstáváme s pozdravem

Ing. Libor Valový
Náměstek Distribuce a služeb

Příloha: č.1 - situace 1:500.

