

Zadavatel:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 61974757

Název veřejné zakázky:

„Rekonstrukce sdružené zastávky Náměstí S. Čecha“

ev. č.: **NR-07-19-PŘ-Ko-OPD**

poptávkové řízení je vysváno jako zakázka vyšší hodnoty

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6

Zadavatel Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále jen zadavatel) obdržel v níže uvedeném termínu žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel níže uvádí přesné znění žádosti a připojuje k ní vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 (obdržena dne 30.07.2019):

Máme níže uvedený dotaz na akci: „Rekonstrukce sdružené zastávky Náměstí Sv. Čecha“:

Součástí stavby SO 05 položka číslo 20 a p. č. 21 je montáž a dodávka regulačního sloupku v objemu 47 ks. Kromě informace, že se jedná o zahrazovací sloupek výšky 1,1 m jsme nedohledali podrobnější specifikaci o jaký výrobek se jedná. Žádáme o upřesnění typu sloupku.

Předem děkuji za odpověď.

Odpověď zadavatele k žádosti dodavatele č. 6 (poskytnuta dne 08.08.2019)

Zadavatel standardně používá jako vymežující sloupky ocelové profily 60/60/3 dl. 1,6 m, osazené 1,1 m nad úroveň dlažby. Sloupky jsou s protikorozní ochranou.

S ohledem na to, že zadavatel neposkytl odpověď do 2 pracovních dnů po doručení žádosti, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o tolik dní, o kolik poskytl vysvětlení zadávací dokumentace po výše uvedené lhůtě. Dále v souvislosti s doplněním zadávacích podmínek zadavatel současně ještě prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 26.08.2019 do 10.00 hod.

Ostatní ustanovení uvedená v dokumentech a ujednání zadávacích podmínek se nemění. Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel zveřejní na profilu zadavatele: <https://profily.proebiz.com/profile/61974757>.

V Ostravě 08.08.2019

.....
Ing. Eva Kolarčíková
specialista nákupu