


RH1

SKŘÍŇOVÝ ROZVÁDEČ, PODSTAVEC
4x 600x500x2265 (ŠxHLxV)
IP40/20
KRYCÍ PANEL
POVRCHOVÁ ÚPRAVA – BARVA STÁVAJÍCÍ
PŘÍVOD KABELM SHORA
VÝVODY KABELY NAHORU

OCHRANNÉ OPATŘENÍ DLE ČSN 332000–4–41 ed. 3
AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

ROZVODNÁ SOUSTAVA
3 NPE AC 400 V / TN–C–S

0,000 = 210,50 m n.m. B.p.v.

INVESTOR: Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo	
KRYTÝ BAZÉN ZNOJMO - LOUKA	
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ	
AUTOŘI: ING. ARCH. ALEŠ BURIAN ING. ARCH. GUSTAV KŘIVINKA	GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ BURIAN - KŘIVINKA, s.r.o KALVODOVA 13, 602 00 BRNO TEL.: 543 216 817 WWW.BURIAN-KRIVINKA.CZ
IO 110 PŘEZBROJENÍ STÁVAJÍCÍ TRAFOSTANICE; AREÁLOVÁ PŘÍPOJKA ELEKTRO	
INŽENÝRSKÝ OBJEKT: IO 110	
VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALEŠ BURIAN	FIRMA:  Projektování elektrických zařízení Ing. Pavel Klein klein.p@seznam.cz IČO: 766 02 656
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:ING. PAVEL KLEIN	
VYPRACOVAL: ING. PAVEL KLEIN	
KONTROLOVAL: ING. PAVEL KLEIN	
NÁZEV VÝKRESU: ROZVADĚČ RH1	DATUM: PROSINEC 2018
MĚŘÍTKO:	
PARÉ:	ČÍSLO VÝKRESU: IO110.102