

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Ing. arch. Aleš Burian

Pod Vinohrady 703/7
664 34 Kuřim

Vaše žádost ze dne, značka:
01.02.2019

Naše značka:
100190015

Vyřizuje:
Ing. Karel Sobol

dne:
28.02.2019

Věc: Krytý bazén Znojmo-Louka

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Znojmo
Stavebník: Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Projektant: Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o.
Č. zakázky:
Datum: prosinec 2018

Předmětem předložené dokumentace je novostavba krytého bazénu ve Znojmě. Jeho součástí je i wellness a malá tělocvična pro pohybové aktivity ve 2. NP. Bezbariérový přístup do budovy je z ulice Melkusova po chodníku ve sklonu do 7%. Chodníky budou opatřeny vodíci liniemi. Hlavní vstup do budovy umožňují dvoukřídlé dveře se světlou průchozí šířkou hlavního křídla 1000 mm. Hlavní vstupní i další prosklené dveře budou opatřeny kontrastním značením v předepsané výšce. Přístup do 2. NP je zajištěn výtahem ze vstupní haly. Na obou podlažích jsou navrženy bezbariérové soc. zařízení vč. šaten. Přístupnost bazénů i vířivky je zajištěna zvedákem. Stávající parkoviště se 46 stáními bude rozšířeno o dalších 33 stání na celkovou kapacitu 79 stání, z toho 4 stání budou pro osoby s těžkým pohybovým postižením.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství a současně dle ust. § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

K předložené dokumentaci nemáme připomínky.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně přílohy.

Proti vydání stavebního povolení **nemáme námitek.**

S pozdravem

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEDIŠK
ODBOBNÝ KONZULTANT -100

Ing. Karel Sobol, odborný konzultant

Adr. střediska: Malinovského náměstí 624/3, 60200 Brno
736 509 701, karel.sobol@gmail.com