

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ MĚSTA ZNOJMA
příspěvková organizace
PONTASSIEVSKÁ 14, 669 02 ZNOJMO

Architektonická kancelář
Burian-Křivinka
Kalvodova 13
602 00 Brno

Vyjádření k PD pro akci „Krytý bazén Znojmo-Louka“ - DSP

K předložené projektové dokumentaci vznášíme níže uvedené požadavky.
Veřejné osvětlení nově vybudované podle této PD bude Městem Znojmem
převzato do správy pouze v případě, že všechny tyto požadavky budou
zcela splněny.

1/

V každém stožáru VO budou max. 2 kabely: jeden kabel přívod + jeden kabel odvod,
jakékoli odbočky **vždy** řešit pomocí odbočkových rozpojovacích skříní.

2/

Trvanlivé označení **všech konců všech kabelů** ve stožárech i rozpojovacích skříních,
značení musí korespondovat s projektovou dokumentací a musí být odolné vůči
škodlivým vlivům - vlhkost, horko, mráz.

3/

Kvůli jednotnému standardu veřejného osvětlení ve městě Znojme budou použita
výhradně LED svítidla firmy EL-INSTA, doporučujeme svítidla řady VARIA nebo Dekora

4/

Budou použity stožáry, povrchově chráněné proti korozi zinkováním.
Budou použity stožáry vyrobené v České republice.

5/

Na všech stožárech v místě vetknutí do země bude použita smršťovací manžeta jako doplňková
ochrana proti korozi, **v zemi min. 15cm, nad zemí min. 20 cm.**

Není přípustné použití tzv. termoplastického nástřiku na stožárech.

6/

Ukončení kabelu ve stožárech musí být provedeno obloukovitým zahnutím kabelu nad
svorkovnicí se žilami vyvedenými směrem dolů, aby se zabránilo zatékání kondenzující
vody mezi žily kabelu, popřípadě bude ze stejného důvodu použito smršťovacích koncovek
kabelů.

Ve Znojme 20/2/2019

Za Správu nemovitostí města Znojma
Jiří Holeček
tel. 603 165 284
e-mail: jiri.holecek@snznojmo.cz

Správa nemovitostí města Znojma
příspěvková organizace, středisko VO
Pontassievska 14, 669 02 Znojmo
IČ: 00839060, DIČ: CZ00839060
tel. 515 225 115

