



LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2NP

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)
1.32	WC HANDICAP	36.36
2.01	HALA	22.10
2.02	KANCELÁŘ FITNESS	7.52
2.03	WC MUŽI FITNESS	6.03
2.04	WC ŽENY FITNESS	4.29
2.05	CHODBA	23.13
2.06	ŠATNA M	11.57
2.07	SPROCHY M	6.32
2.08	ŠATNA Ž	11.57
2.09	SPROCHY Ž	6.32
2.10	FITNESS	143.88
2.11	TECH. MÍSTNOST	5.14
2.12	ŠATNA M	9.59
2.13	SPROCHY M	7.60
2.14	ŠATNA Ž	9.59
2.15	SPROCHY Ž	6.44
2.16	CHODBA	10.29
2.17	UKLID	3.92
2.18	BAR + ODOPOČÍVARNA	43.95
2.19	SKLAD	1.95
2.20	WC WELLNESS MUŽI	4.62
2.21	WC WELLNESS ŽENY	5.18
2.22	WC UDRŽBA	3.20
2.23	WC OBSLUHA	2.31
2.24	ODOPOČÍVARNA M.	49.76
2.25	ZADVĚŘI	3.57
2.26	WELLNESS	116.79
2.27	SAUNA - FINSKÁ	9.03
2.28	SAUNA - CEREMONIÁLNÍ	25.53
2.29	OCHL. BAZÉN	7.54
2.30	PARNÍ SAUNA	5.59
2.31	SKLAD	1.48
2.32	ŠATNY	2.95
2.33	VÝLEZ NA STŘECHU	1.42
2.34	GALERIE	154.81
		780.36 ...

POZNÁMKA:

JEDNOTLIVÁ SVÍTIDLA JSOU OZNAČENA ČÍSLEM SVÍTIDLA. POD TÍMTO ČÍSLEM JE PAK SVÍTIDLO UVEDENO VE SPECIFIKACI SVÍTIDEL. SOUČÁSTI OZNAČENÍ SVÍTIDLA JE OZNAČENÍ SPOLEČNÉ OVLÁDANÉHO SVĚTELNÉHO OKRUHU, UVEDENÉHO ZA KOMÍTKEM. OZNAČENÍ SVĚTELNÉHO OKRUHU "/-/" ZNAMENÁ OSTROU FÁZI - SVÍTIDLO JE OVLÁDANO BUĎ POHYBOVÝM ČIDLEM (VIZ. SPECIFIKACE) NEBO VLASTNÍM VYPÍNAČEM NA KONSTRUKCI SVÍTIDLA (NAPŘ. ČTECI LAMPY U POSTELE). OZNAČENÍ "/S.C.+X/" ZNAMENÁ AUTOMATICKÉ OVLÁDÁNÍ SVÍTIDEL SOUMRAKOVÝM ČIDLEM + JEDNÍM SVĚTLÝM OKRUHEM. JEDNÁ SE O ORIENTAČNÍ NOČNÍ SVÍTIDLA NEBO NĚKTERÁ VENKOVNÍ SVÍTIDLA.

STMÍVATELNÉ SVĚTELNÉ OKRUHY JSOU NA VÝKRESU OZNAČENÝ "-DIM". SYSTÉM STMÍVÁNÍ (DALI / 1-10V / PUSH DIM) PRO KONKRÉTNÍ SVÍTIDLA JE UVEDEN VE SPECIFIKACI SVÍTIDEL. V PŘÍPADĚ STMÍVATELNÝCH SVÍTIDEL JE POTŘEBA KROMĚ PŘÍVODNÍHO SÍLOVÉHO KABELU ZAJISTIT OVLÁDACÍ DVOUŽÍLOVÝ KABEL MEZI SVÍTIDLEM A VYPÍNAČEM.

POKUD NENÍ ŘEČENO JINAK, JEDNÁ SE O PŘÍVODY 230V. V PŘÍPADĚ NĚKTERÝCH ATYPICKÝCH SVÍTIDEL NEBO SVÍTIDEL UMÍSTĚNÝCH NAPŘ. V OCHRANNÝCH ZÓNÁCH V KOUPELNÁCH SE JEDNÁ O PŘÍVODY NÍZKÉHO NAPĚTÍ DO CCA 24V. PŘÍVODY 230V PRO TATO SVÍTIDLA JSOU PAK UMÍSTĚNÝ MIMO OCHRANNÉ ZÓNY STEJNĚ JAKO DRIVERY 230V/12V (24V). DRIVER JE PAK PŘÍSTUPNÝ SKRZ OTVOR V PODHLEDU PRO VESTAVNÉ SVÍTIDLO NEBO JE ULOŽENÝ V NÁBYTKU. KABELAŽ MEZI DRIVERY A SVÍTIDLY NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY SVÍTIDEL.

LEGENDA SYMBOLŮ:

- + PŘÍVOD PRO STROPNÍ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ, ZÁVĚSNÉ NEBO SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO PODHLEDU.
- Λ PŘÍVOD PRO NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO NEBO SVÍTIDLO VESTAVNÉ DO STĚNY. VÝŠKA PŘÍVODU NAD ÚROVNI PODLAHY JE UVEDENA NA VÝKRESU.
- ⌊ PŘÍVOD UKONČENÝ V EL. KRABICI JAKO PŘÍPRAVA PRO NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO. PŘÍVOD JE OVLÁDANÝ, JE NUTNÉ ZÁROVEŇ ZAJISTIT PŘÍPRAVU PRO VYPÍNAČ.

ROZVODNÁ SOUSTAVA

3 NPE AC 400 V / TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM (ZÁKLADNÍ OCHRANA, OCHRANA PŘI PORUŠĚ)

DLE ČSN EN 61140

OCHRANNÉ OPATŘENÍ DLE ČSN 332000-4-41 ed. 3

AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE

0,000 = 210,50 m n.m. B.p.v.

INVESTOR: Město Znojmo, Obrovská 1/12, 669 22 Znojmo

KRYTÝ BAZÉN ZNOJMO - LOUKA

STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

AUTOR:

ING. ARCH. ALEŠ BURIAN  
ING. ARCH. GUSTAV KRIVINKA

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ  
BURIAN - KRIVINKA, s.r.o.  
KALVODŮVA 13, 602 00 BRNO  
TEL: 543 216 817 WWW.BURIAN-KRIVINKA.CZ

STAVEBNÍ OBJEKT:

SO 101

D.1.4.6 SILNOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ A BLESKOSVODY

VEDOUČÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALEŠ BURIAN  
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. PAVEL KLEIN  
VYPRACOVAL: ING. PAVEL KLEIN  
KONTROLOVAL: ING. PAVEL KLEIN

FIRMA:  
Projektování elektrických zařízení  
Ing. Pavel Klein  
klein.p@seznam.cz  
IČO: 766 02 656

NÁZEV VÝKRESU:

DATUM: PROSINEC 2018

MĚŘÍTKO: 1:100

PARÉ: ČÍSLO VÝKRESU:

ELEKTROINSTALACE 2.NP

