



Legenda:



Technologický rozváděč NN (není součástí této PD)



Rozpojovací skříň SR522/NKW2 nová



Rozpojovací skříň SR322/NKW2 demontovaná



kabel AYKY-J 4x25 uložen v kabelové chráničce KOPOFLEX 09075

ROZVODNÁ SÍŤ:

PŘÍVODNÍ NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA

3PEN 400/230V 50Hz TN-C

ROZVODY ELEKTROINŠALACE

3NPE 400/230V 50Hz TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3

ŽIVÝCH ČÁSTÍ: OCHRANA IZOLACÍ

OCHRANA KRYTY NEBO PŘEPÁŽKAMI

OCHRANA ZÁBRANOU

OCHRANA POLOHOU

OCHRANA DOPLŇKOVOU IZOLACÍ

NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

DOPLNĚNA - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

- DOPLŇKOVÝM POSPOJOVÁNÍM

OCHRANA MALÝM NAPĚTÍM SELV A PELV

PŘÍPOJKA NN BUDE PROVEDENA DLE PLATNÝCH ZÁKONŮ,

VYHLÁŠEK, NOREM A MONTÁŽNÍCH NÁVODŮ VÝROBCE



PARDOSA - technik, s.r.o.

stavební a projekční společnost

Hodonínská 672, 696 03 Dubňany

tel: +420 515 536 700, fax: +420 515 536 777

www.pardosa.cz

Odpovědný projektant:

Petr Winkler

Kreslil:

Petr Winkler

Investor: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín

Datum: 10/2018

Měřítko: -

Stupeň proj.dokumentace

pro stavební povolení

Velikost papíru:

1xA4

Akce: Zastřešení hřiště – ZŠ u Červených domků

Kopie

Místo: k.ú. Hodonín; 640417, p.č. 2439/7, 2440/5, 2059/19, 2439/2, 2439/13, 2059/18, 2439/12

Obsah: Areálový rozvod NN a SLP
Přehledové schéma areálových rozvodů NN

Výkres č.
EL-02