

## Vysvětlení výzvy k podání nabídek

Název veřejné zakázky:

„Rozšíření kapacity ZŠ Bohumínská, č.p. 1082, k.ú. Slezská Ostrava“

### Dotaz č. 1:

Dveře dřevěné vnitřní hladké plné dýhované-dezén dub. Požadujete dražší dýhované nebo levnější, které již jsou na vaší škole dodávány?

### Odpověď:

U vnitřních dveří - dezén dub, je požadována dražší verze, aby dveře splňovaly normy neprůzvučnosti pro výukové prostory.

### Dotaz č. 2:

Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky (stropy, půvlaky, po vybourání keram.soklíku). V jakém % rozsahu je plánovaná oprava omítek?

### Odpověď:

Oprava vnitřních vápenocementových omítek je odhadována do 40% (cca do 200 m<sup>2</sup>) ploch místností. Jedná se o opravy, které vzniknou při bouracích pracích.



Ing. Lucie Žurková  
vedoucí odboru dotací a veřejných zakázek

**STATUTÁRNÍ  
MĚSTO OSTRAVA**  
Městský obvod Slezská Ostrava  
+ 42 -