


Typ B4 - B6

Typ B4 - B6



Typ	Jmenovitá výška [m]	Jmenovitý vrch. tah [kN]	Dimenze trubek	Délka dřívku [m]	Hloubka vetknutí [m]	Hmotnost [kg]
B4/B4m	4,0	0,95	133/89/60	4,3	0,7	46/50
B4p	4,0	0,95	133/89/60	3,6	0,0	43
B5/B5m	5,0	0,72	133/89/60	5,3	0,7	52/56
B5p	5,0	0,72	133/89/60	4,6	0,0	49
B6/B6m	6,0	0,56	133/89/60	6,3	0,7	59/63
B6p	6,0	0,56	133/89/60	5,6	0,0	56



PARAMETRY


[illegible]

HLAVNÍ VÝHODY


- Hospodárné a výkonné řešení osvětlení zajišťující vysokou návratnost investic
- K dispozici v 3 velikostech
- Úroveň optického krytí IP 66
- Termix: ovládá i vysoké teploty (50 °C)
- Uchycení pomocí dvou odlehčených dílů pro jednoduchou instalaci a nastavení dílné náhlavní
- FuturePro-ef concept: snižuje výměnu optické i elektronické části
- Přepětíová ochrana 10 kV

ROZMĚRY | UCHYCENÍ


	陳述	陳述	陳述
上一年度	285,000	876,000	900,000
前一年度	260,000	820,000	830,000
本年度	300,000	850,000	900,000



STOŽÁRY A VÝLOŽNÍKY ANDO



HLAVNÍ VYUŽITÍ



Vypracoval		Kreslil	Zodp. projektant	Ing. Vítězslav HUMPLÍK	
Ing. Vítězslav HUMPLÍK		Ing. Vítězslav HUMPLÍK	Ing. Vítězslav HUMPLÍK	Projektování el. zařízení 753 61, Klokočí 70 IČ: 72983787, tel.: 728258524	
Kraj: Zlínský			Okres: Kroměříž		
Stavebník : Město Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám 137, 768 61 BpH				Formát	2xA4
Akce: Sociální bydlení v ul. Mlýnská k.ú. Bystřice pod Hostýnem, p.č. poz. 3312 IO.05 - Veřejné osvětlení				Stupeň	DPS
				Zak. číslo	2019/03-03
				Arch. číslo	03-03/IO.05 - 4
Obsah: STOŽÁR A SVÍTIDLO VO				Měřítko	Číslo výkresu
				-	IO.05 - 4