

Zadavatel:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 61974757

Název veřejné zakázky:

„ Areál trolejbusy Ostrava – SO 05 – Přístřešek pro ČOV u haly I “

ev. č. NR-63-19-PŘ-Ko

zadávané formou zakázky malého rozsahu řízení

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Zadavatel Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále jen zadavatel) obdržel v níže uvedeném termínu žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel níže uvádí přesné znění žádosti a připojuje k ní vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 (obdržena dne 08. 08. 2019):

Dotazy ke smlouvě o dílo:

Dotaz č. 1

Mohl by zadavatel říci, jaký je předpokládaný termín pro předání staveniště po oznámení výběru dodavatele? Období druhá polovina roku 2019 je nedostačující časový údaj.

Dotaz č. 2

V článku II., odst. 2.2 g) zadavatel požaduje předání vyhotovených geometrických plánů v počtu 10 výtisků. Může zadavatel vysvětlit, proč požaduje 10 výtisků, když je běžnou zvyklostí předání maximálně 6 výtisků?

Dotaz č. 3

V článku IX., odst. 9.1 zadavatel požaduje smluvní pokutu za prodlení s předáním díla ve výši 0,5% z celkové ceny díla bez DPH. Nechtěl zadavatel napsat 0,05% z celkové ceny díla bez DPH? Smluvní pokuta ve výši 0,5% z celkové ceny díla bez DPH je nezvykle a nepřiměřeně vysoká.

Dotaz č. 4

V článku IX., odst. 9.7 zadavatel požaduje smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za neodstranění znečištění a neuvedení pozemní komunikace do původního stavu. Smluvní pokuta je nepřiměřeně vysoká. Mohl by zadavatel tuto smluvní pokutu snížit třeba na 5 000,-Kč za každý zjištěný případ?

Dotaz č. 5

V Příloze č. 4 ke smlouvě o dílo v článku I. písmeno E je uvedeno, že zhotovitel má zpracovat Zásady organizace výstavby, vč. situace organizace dopravy a pohybu osob v areálu a návrhu dočasného dopravního značení po dobu realizace stavby.

Z čeho má dodavatel vycházet při zpracování těchto Zásad? Co má být podkladem pro jeho zpracování? Z jakého důvodu má toto dodavatel zpracovat? Neměl by toto zpracovávat sám zadavatel, který zná provozní řád svého areálu?

Dotaz č. 6

V Příloze č. 4 ke smlouvě o dílo v článku III. v poslední odrážce je uvedeno, že zhotovitel předá objednateli seznam osob nejpozději do 48 hodin před účinností smlouvy. Mohl by zadavatel změnit znění první věty této odrážky následovně?

„Zhotovitel předá objednateli seznam osob, které budou vystupovat na místa plnění za účelem plnění závazků z této smlouvy nejpozději do 48 hodin **před převzetím staveniště.**“

Důvodem je, že mezi účinností smlouvy a skutečným začátkem realizace stavby může být časová prodleva.

Požadavky k PD a VV:

V rozpočtu chybí:

- 1.- položka pro bourání základů původního přístřešku
- 2.- bourání dveřního otvoru
- 3.- demontáž a likvidace původních okenních otvorů
- 4.- položky pro přeložku a úpravu ÚT
- 5.- zatravnění a úpravy ploch
- 6.- dilatace mezi objekty EPS 40
- 7.- chybí podkladní beton pod šachtou
- 8.- výztuž ztraceného bednění
- 9.- položka pro konečnou úpravu podlahy vsypem
- 10.- mozaiková omítka soklu

Chyby v rozpočtu:

- 1.- chybný výpočet plochy ztraceného bednění (dle našich výpočtů – cca 38 m² – v rozpočtu 46m²)
- 2.- chybný výpočet vyztužení bet. Desky (dle našich výpočtů – cca 193 kg – v rozpočtu 110 kg)
- 3.- dle PD deska z betonu B37, v rozpočtu B25
- 4.- chybný výpočet vyztužení mazaniny (dle našich výpočtů cca 80 kg – v rozpočtu 45 kg)
- 5.- nesmyslná skladba omítek? – jednovrstvá a na ni dvouvrstvá?

Žádáme o vysvětlení položek:

- 1.- Pronájem dvou plošinových vozíků
- 2.- Odpojování trolejí
- 3.- Změna průkazu způsobilosti

Děkujeme

Odpověď zadavatele k žádosti dodavatele č. 1 (poskytnuta dne 19. 08. 2019)

Ad Dotaz č. 1

Zadavatel předpokládá předání staveniště dodavateli v průběhu měsíce října 2019.

Ad Dotaz č. 2

Zadavatel upravil Návrh smlouvy o dílo, článek II., odst. 2.2 g) následovně:

„Zajištění a provedení geodetických a geometrických prací po dobu realizace stavby, včetně zhotovení geodetického zaměření skutečného provedení dokončené stavby a vyhotovení geometrických plánů v počtu 6 výtisků. Geometrické plány budou projednány/odsouhlaseny příslušným Katarátním úřadem, odsouhlasení zajistí zhotovitel díla.“

Zadavatel v rámci vysvětlení zadávací dokumentace zveřejňuje Upravený Návrh smlouvy o dílo, jako přílohu č. 1.

Ad Dotaz č. 3

Zadavatel nebude upravovat výši smluvní pokuty v Návrhu smlouvy o dílo, článek IX., odst. 9.1. Zadavatel trvá na výši smluvní pokuty.

Ad Dotaz č. 4

Zadavatel nebude upravovat výši smluvní pokuty v Návrhu smlouvy o dílo, článek IX., odst. 9.7. Zadavatel trvá na výši smluvní pokuty.

Ad Dotaz č. 5

Zadavatel v rámci vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje jako přílohu č. 2 Situaci Areálu trolejbusy Ostrava, ve které je zakreslena stávající organizace provozu v areálu, vč. dopravního značení.

Zhotovitel v rámci zpracování Zásad organizace výstavby, vč. situace organizace dopravy a pohybu osob v areálu a návrhu dočasného dopravního značení po dobu realizace stavby, vč. zařízení staveniště, a bude vycházet z této situace.

Důvodem zpracování Zásad organizace výstavby po dobu realizace stavby je zajištění bezpečného provozu dopravy v Areálu trolejbusy Ostrava - jednak vozidel zadavatele, tak i vozidel dodavatele, a pohybu osob.

Ad Dotaz č. 6

Zadavatel upravil Přílohu č. 4 Návrhu Smlouvy o dílo, článek III, následovně:

- Původní text: „Zhotovitel předá objednateli seznam osob, které budou vstupovat na místa plnění za účelem plnění závazků z této smlouvy nejpozději do 48 hodin před účinností smlouvy. Seznam předá pověřené osobě objednatele ve věcech technických uvedené v této smlouvě.“
- Nahrazuje textem: „Zhotovitel předá objednateli seznam osob, které budou vystupovat na místa plnění za účelem plnění závazků z této smlouvy nejpozději do 48 hodin **před převzetím staveniště**. Seznam předá pověřené osobě objednatele ve věcech technických uvedené v této smlouvě“

Zadavatel v rámci vysvětlení zadávací dokumentace nebude zveřejňovat Upravenou Přílohu č. 4 Návrhu smlouvy o dílo. Tuto přílohu zadavatel zpracoval jako závazný dokument, a v souladu s bodem 1.2. zadávací dokumentace, dodavatel v rámci podání své nabídky nemusí tuto přílohu přikládat. Upravená Příloha č. 4 Návrhu smlouvy o dílo bude součástí smlouvy uzavřené s vítězným dodavatelem.

Ad Požadavky k PD a VV

Vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k PD a VV zadavatel zpracovává a vysvětlení zveřejní do 23.8.2019.

Informace dodavatelům

Vzhledem k výše uvedenému zadavatel rozhodl:

- zveřejnit upravený návrh Smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 1 vysvětlení zadávací dokumentace,
- zveřejnit Situaci Areálu trolejbusy Ostrava, který tvoří přílohu č. 2. vysvětlení zadávací dokumentace.
- **S ohledem na to, že zadavatel provedl změnu zadávacích podmínek, kterou ještě doplní o část vztahující se k PD a VV prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **06.09.2019 do 10:00 hod.****

Ostatní ustanovení uvedená v dokumentech a ujednání zadávacích podmínek se nemění. Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel zveřejní na profilu zadavatele: <https://profily.proebiz.com/profile/61974757>.

V Ostravě 19. 08. 2019

.....
Ing. Eva Kolarčíková
specialista nákupu

Přílohy:

Příloha č. 1 – Návrh smlouvy o dílo – Úprava 19.8.2019.

Příloha č. 2 – Situace Areál trolejbusy Ostrava.