

<p>Zadavatel: <b>Dopravní podnik Ostrava a.s.</b> se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava IČO: 61974757</p> <p>Název veřejné zakázky: <b>„Rekonstrukce mont. jámy hala III - trolejbusy“</b> <b>Ev. č. zak.: NR-68-19-PŘ-Če</b> zadávané formou zakázky malého rozsahu řízení pro sektorového zadavatele</p>
---

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Zadavatel Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále jen zadavatel) obdržel v níže uvedeném termínu žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel níže uvádí přesné znění žádosti a připojuje k ní vysvětlení zadávací dokumentace.

### Žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 (obdržena dne 06.09.2019):

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace dle Zadávací dokumentace čl. 7. Ostatní údaje, bod 7.6.

#### Dotaz č. 1

V rozpočtu není obsažena položka na betonáž podlahy betonem C30/37 XF4.  
Žádáme o doplnění.

#### Dotaz č. 2

Dle našich výpočtů nesouhlasí tonáž výztuže nové podlahy. Má-li být ve dvou vrstvách KARI síto, je dle našich výpočtů tonáž výztuže cca 110 kg, ne 60kg.  
Žádáme o vysvětlení.

#### Dotaz č. 3

z popisu ani rozpočtu není patrná velikost zakrytí energokanálu plechem tl. 30 mm (viz. Položka č. 21)  
Žádáme o doplnění rozměrů.

### Odpověď zadavatele k žádosti dodavatele č. 1 (poskytnuta dne 09.09.2019)

Na základě výše uvedeného dotazu zadavatel provedl níže uvedené změny:

- Ad 1) Byla doplněna betonáž podlahy do Přílohy č. 3 ZD – Soupis prací, pol. č. 1. Změna je vyznačena.
- Ad 2) Byla opravena tonáž Kari sítě v Příloze č. 3 ZD – Soupis prací, pol. č. 5 a zároveň byla doplněna druhá vrstva této sítě do Přílohy č. 2 ZD – Návrh smlouvy o dílo, čl. I. Předmět smlouvy, bod 1, odst. 1.1. a do Přílohy č. 6 ZD – Stručný popis prací. Změny jsou vyznačeny.

Ad 3) Rozměry plechu není možné přesně stanovit, jedná se o zakrytí kanálu po demontáži PZ desek pod a kolem VZT jednotky. Odhad objednatele 1 x 1m. Skutečná velikost bude zřejmá až po demontáži (vybourání), zhotovitel si skutečný rozměr zaměří až po odstranění PZD u VZT.

**Zadavatel současně upozorňuje, že z důvodu změny zadávacích podmínek prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 19.09.2019 do 10.00 hod.**

Ostatní ustanovení uvedená v dokumentech a ujednání zadávacích podmínek se nemění. Vysvětlení zadávací dokumentace vč. upravené Přílohy č. 1 ZD – Návrh smlouvy o dílo, Přílohy č. 3 ZD – Soupis prací a Přílohy č. 6 ZD - Stručný popis prací, zadavatel zveřejní na profilu zadavatele (<https://profily.proebiz.com/profile/61974757>).

V Ostravě 09.09.2019

.....  
Jana Červenková  
specialista nákupu

Příloha:

- ZD - Příloha č. 2 – Návrh smlouvy o dílo oprava 20190909
- ZD - Příloha č. 3 – Soupis prací oprava 20190909
- ZD - Příloha č. 6 – Stručný popis prací 20190909