

**Prost Hodonín, s.r.o.**  
Ing. arch. Rastislav Tesařík  
**Brněnská čp. 3497**  
**695 01 Hodonín**

Váš dopis ze dne:  
26.7.2017

Naše značka:  
097170043-8894

Vyřizuje:  
Grecová

Brno,  
1.8.2017

Věc: Stanovisko k PD pro vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění zákona č. 350/2012 Sb. a vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Název a místo stavby: **Ulice Měšťanská Hodonín – stavební úpravy**  
Stavebník: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 01 Hodonín  
Projektant: PROST Hodonín s. r. o., Brněnská 3497, 695 01 Hodonín  
Č. zakázky: PROST 2016-048 Datum zpracování: 07/2017

Předmětem předloženého projektu je DÚR stavba, která řeší stavební úpravy zpevněných ploch, nové parkovací plochy, zatravnění včetně výsadby stromů a vybavení mobiliářem, nové rozvody a tělesa veřejného osvětlení.

Dopravní řešení zůstává v platnosti stávající režim. Jsou řešeny parkovací plochy, autobusové zálivky, dopravní značení. Řešený úsek délky cca 380 m navazuje na křižovatku Horní - Dolní Valy a končí kruhovým objezdem – ulice Štefánikova. Příjezd do řešeného území je možný z ulice Dobrovolského a z kruhového objezdu s ulicí Štefánikova.

Předmětem posuzování jsou objekty SO-01A ZPEVNĚNÉ PLOCHY – vozovka, autobusové zálivky, parkovací stání, vjezdy, SO-01B ZPEVNĚNÉ PLOCHY – chodníky a SO-02 ZELENÉ PLOCHY – MOBILIÁŘ.

Dopravní systém zůstane ve stávajícím režimu. Vozovka bude mít nový povrch asfaltový, autobusový záliv je navržen ze žulových kostek, chodníky, vjezdy a parkovací stání z betonové dlažby. Celý řešený prostor je doplněn plochami zatravněnými s výsadbou stromů. Plocha bude vybavena městským mobiliářem - jedná se o lavičky, stojany na kola, odpadkové koše, parkovací automaty a autobusové přístřešky.

Z celkového počtu 72 parkovacích stání jsou 4 kolmá navržena jako vyhrazená pro vozidla přepravující osoby s těžkým pohybovým postižením.

Chodníky jsou navrženy v šířce min 1800mm s podélným sklonem max. 2% a příčným sklonem max. 2%.

Nástupišť bude mít výšku 200mm. Na zastávce bude umístěn přístřešek.

Přechody pro chodce zůstávají ve stávajících pozicích; budou řádně dopravně označeny a osvětleny. Nově bude provedeno místo pro přecházení navazující na ulici Slavíkova.

Stavba je řešena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb podrobně popsáno v čl. B.2.4 souhrnné technické zprávy.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. je nutné stavbu posuzovat podle § 2, odst. 1, písm. a) pozemní komunikace a veřejné prostranství.

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

1. Výrobky stanovené podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném znění musí splňovat technické požadavky dle NV č. 163/2002 Sb, ve znění NV č. 312/2005 Sb. a NV č. 215/2016 Sb.
2. Požadujeme však, aby v rámci zásad organizace výstavby ve stupni PD pro stavební povolení byl řešen bezpečný bezbariérový přístup do přilehlých budov po celou dobu výstavby.

Závěr:

- Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému přístupu a užívání stavby, bude-li dopracována podle uvedených připomínek, které se promítnou následně i do dokumentace pro stavební povolení i samotného stavebního povolení. Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č. 398/2009 Sb. včetně její příloh.
- Proti vydání rozhodnutí o umístění stavby nemáme námitek.

S pozdravem



**Ing. Marie Grecová, odborný konzultant**

ad. střediska: Malinovského nám. 624/3, 602 00 Brno

tel. 728 081 004, 724 931 902

[ks-jihomoravsky@nipi.cz](mailto:ks-jihomoravsky@nipi.cz), [mariegrecova@seznam.cz](mailto:mariegrecova@seznam.cz)

BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.  
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ  
KONZULTAČNÍCH STŘEDISEK  
ODBOBNÝ KONZULTANT

066