



Prost Hodonín s. r. o.

**Brněnská 3497
695 01 HODONÍN**

VÁS DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
TAS044/17

VYŘIZUJE / LINKA
Handlír Petr / 724 315 172

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Hodonín / 3. 8. 2017

Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení na akci „Ulice Měšťanská HODONÍN STAVEBNÍ ÚPRAVY“

ČEZ Teplárenská, a. s. Bezručova 2212/30, 251 01 Říčany držitel licence č. 320605110 – verze 4 - rozvod tepelné energie, evidenční číslo 43 Elektrárna Hodonín, vlastník tepelných napáječů (dále jen TN) v lokalitě Hodonín obdržel žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení na akci „Hodonín ul. Dobrovolského“. V zájmovém území se nachází zařízení v majetku ČEZ Teplárenská, a. s., PJ Východ, oddělení Hodonín. ČEZ Teplárenská, a. s., provozní jednotka Východ, oddělení Hodonín souhlasí projektovou dokumentací při dodržení těchto podmínek:

- * Dodržovat ochranná pásma dle zákona 458/2000 Sb. v platném znění. Dle tohoto zákona § 87 odst. 2 je šířka ochranného pásma vymezena svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení, která činí 2,5 m.
- * V ochranném pásmu TN lze provádět výkopy pouze ručním výkopem se zvýšenou opatrností, aby nedošlo k poškození těchto sítí!!! V ochranném pásmu se nesmí bez položení roznášecích panelů položených nad teplovodní rozvody pohybovat těžké pracovní stroje. V případě poškození TN veškeré náklady ponese investor stavby!
- * V průběhu prací nesmí dojít k ohrožení bezporuchového provozu TN.
- * Investor si musí před zahájením prací vyžádat vytyčení TN pracovníky ČEZ Teplárenská, a. s., provozní jednotka Východ, oddělení Hodonín p. Handlír 724 315 172 nebo p. Drábek 724 878 376.
- * Před záhozem výkopu v místě křížení nebo souběhu s TN musí být přizván zástupce ČEZ Teplárenská, a. s., provozní jednotka Východ, oddělení Hodonín, který o průběhu a ukončení prací provede zápis do stavebního (montážního) deníku!
- * V případě uložení jakéhokoliv zařízení do ochranného pásma TN je nutné, aby investor stavby požádal ČEZ Teplárenská, a. s., provozní jednotka Východ, oddělení Hodonín o souhlas s uložení nového oplocení do ochranného pásma TN dle ze zákona 458/2000 Sb. § 87 odst. 4.



SKUPINA ČEZ – GENERÁLNÍ PARTNER ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO TÝMU 2001–2016

ČEZ Teplárenská, a. s.

Bezručova 2212/30, 251 01 Říčany | tel.: 311 118 682, fax: 311 118 688

www.cezteplarenska.cz | IČ: 27309941, DIČ: CZ27309941

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17910

Doručovací adresa: Teplická 874/8, 405 49 Děčín IV

* Po ukončení prací požaduje ČEZ Teplárenská, a. s., provozní jednotka Východ, oddělení Hodonín předat zaměření skutečného stavu nových podzemních sítí případně jiných staveb v ochranném pásmu, a to v papírové i digitální formě (.DWG), minimálně v prostoru ochranného pásma TN v majetku ČEZ Teplárenská, a. s.

S pozdravem



Ing. Pavel **Š a n t a v ý**
vedoucí oddělení Hodonín